

Bydgoszcz, dnia 20.05.2020 r.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym na „Przetarg na zakup materiałów elektrycznych na budowę rozdzielnic.” informuje, iż od jednego z uczestników postępowania wpłynęły zapytania:

Pytanie

Zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem na dostawę materiałów elektrycznych, chciałabym zgłosić informację iż pozycja 39, tj. czujnik ruchu PIR standardowy naścienny VELSTRO VS-08-013 został wycofany z produkcji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dla pozycji 39 (czujnik ruchu PIR standardowy naścienny VELSTRO VS-08-013) dopuszcza możliwości zastosowania produktu równoważnego. Wymagany czas włączenia minimum 10 minut.

Kierownik Działu
Zakupów i Gospodarki Materiałowej
inż. Jacek Duczmal