

Bobrowice, dnia 12.06.2023r.

ZPR.271.4.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Welmicach.**

Wyjaśnienie Nr 1 SWZ – Uzupelnienie

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust.2, i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 2.

„Zwracam się do zamawiającego u udzielenie oficjalnej odpowiedzi na zapytanie dotyczące OPZ stanowiąca część SWZ. Proszę o udzielenie odpowiedzi w ustawowym terminie.

1. W dokumentacji PROJEKTOWEJ zaprojektowana została oczyszczalnia, pracująca w technologii obrotowych złóż biologicznych, w monolitycznym zbiorniku wykonanym z GRP, ze zintegrowanym osadnikiem wstępnym i wtórnym. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, parametry techniczne opisane w załączniku do OPZ, wprowadzają w błąd, mogą wykluczyć zaprojektowane rozwiązania, co spowoduje problemy zamawiającego przy rozliczeniu dotacji z UM.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg zaprojektowanej technologii obrotowych złóż biologicznych w zbiorniku o monolitycznej konstrukcji, wykonanym z GRP, zgodnej z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

Pytanie nr 3.

„2. W dokumentacji projektowej zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z GRP. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton lub zbiorniki składane?”

Odpowiedź:

Z uwagi na konieczność dotrzymania warunków gwarancji zamawiający wymaga, aby materiał zbiornika był wykonany z GRP - żywicy poliestrowej, wzmocnionej włóknem szklanym, jako zbiornik samonośny, nie składany na budowie.

Pytanie nr 4.

„3. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania prototypowe, które dla wielkości adekwatnej do specyfikacji, nie funkcjonują na innych obiektach dłużej niż 3 lata na terenie kraju? Mając na uwadze gwarancje wymaganą przez Zamawiającego, dopuszczenie rozwiązań prototypowych, może mieć negatywny przebieg dla pozytywnego efektu wykonania inwestycji.”

Odpowiedź:

Z uwagi na wymagany efekt ekologiczny, który musi zostać zagwarantowany przez min. okres trwałości projektu, jak również poprawności gospodarowania wydatkami publicznymi, zamawiający wymaga, aby oferowane rozwiązania technologii oczyszczalni ścieków, miały potwierdzenie na działających obiektach w Polsce, min. 3 lata o wielkości nie mniejszej niż wymagana wielkość oczyszczalni w dokumentacji projektowej. Zamawiający może wezwać wykonawcę do przedłożenia określonych środków dowodowych dla obiektów referencyjnych na etapie weryfikacji ofert

Pytanie nr 5.

„4. Czy zamawiający do złożonej oferty, będzie wymagał dołączenia dokumentacji technicznej, deklaracji, instrukcji, rysunków potwierdzających zgodność oferowanych rozwiązań z dokumentacją projektową?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączenia w/w dokumentacji

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią SWZ i wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia jego zapisów przy sporządzaniu oferty.

WÓJT
Wojciech Wąchała
Wojciech Wąchała