
1
1'
1''
1'''
2
3
4
5
6
J''
J'
J
X
K
K'
K''
Pom. socjalne pielęgniarek
P15.OO.1
Pok. lekarski
P15.OO.2
Pok. lekarski, dyżurka nocna
P15.OO.3
Łazienka
P15.OO.4
Pom. mycia pacjentów
P15.OO.5
Gab. zabiegowy
P15.OO.6
Gab. zabiegowy
P15.OO.7
Strefa relaksu z aneksem kuchennym
P15.OO.8
Gab. badań
P15.OO.9
Whydr; DN25; oś 273 cm
HP 25
Whydr; DN25; oś 273 cm
Whydr; DN25; oś 273 cm
Przedsionek
P15.OO.28
Przedsionek
P15.OO.25
WC D.
P15.OO.29
WC M.
P15.OO.26
Mag. odpadów medycznych
P15.OO.27
Do pionu
instalacji
tryskaczowej
ZH 52 x2
HP 25
Brudownik
P15.OO.24
Mag. czysty
P15.OO.22
WC odwiedzających
P15.OO.23
Pom. przyg. piel.
P15.OO.20
Pkt pielęgniarski
P15.OO.19
Whydr; DN25; oś 289 cm
Komunikacja
P15.OO.21
Whydr; DN25; oś 289 cm
Whydr; DN25; oś 289 cm
Pom. porządkowe
P15.OO.30
Śluza u-f
P15.OO.31
Łazienka
P15.OO.34
Łazienka
P15.OO.38
Łazienka
P15.OO.41
Łazienka
P15.OO.42
Łazienka
P15.OO.67
Łazienka izolatki
P15.OO.32
Izolatka
P15.OO.33
Pok. łóżkowy NPS
P15.OO.35
Pok. łóżkowy
P15.OO.36
Pok. łóżkowy
P15.OO.39
Pok. łóżkowy
P15.OO.40
Pok. łóżkowy
P15.OO.43
Sala intensywnego nadzoru
P15.OO.44
1
1'
1''
1'''
2
3
4
5
6


7
8
9
10
10'
11
12
13
Komunikacja
P15.KO.1
Gab. badań
P15.OO.10
Gab. badań
P15.OO.11
Sekretariat
P15.OO.12
Gab. kierownika
P15.OO.13
Pok. lekarski
P15.CH.2
Łazienka
P15.CH.68
Gab. piel. oddziałowej
P15.CH.3
Sekretariat
P15.CH.4
Pok. lekarski
P15.CH.5
Strefa relaksu z aneksem kuchennym
P15.CH.6
Gab. badań
P15.CH.7
Gab. zabiegowy
P15.CH.8
Whydr; DN25; oś 270 cm
HP 25
HP 25
Dyżurka cytost.
P15.OO.17
Aneks kuchenny
P15.OO.16
Pom. tech.
P15.PT.18
Pkt dystr. i odb. mat.
P15.OO.14
HP 25
Do istniejącego
pionu instalacji
tryskaczowej
ZH 52 x2
HP 25
Pom. porządkowe
P15.CH.24
WC D.
P15.CH.59
WC M.
P15.CH.22
Przedsionek WC
P15.CH.61
Przedsionek WC
P15.CH.23
Pkt pielęgniarski
P15.CH.21
Mag. czysty
P15.CH.18
Pom. przyg. piel.
P15.CH.19
Dyżurka cytost.
P15.CH.17
Aneks kuche
P15.CH.1
Komunikacja
P15.KO.2
Whydr; DN25; oś 270 cm
Komunikacja
P15.CH.20
a u-f
O.45
Łazienka
P15.OO.47
Łazienka
P15.OO.48
Śluza u-f
P15.OO.50
Śluza u-f
P15.OO.52
Łazienka
P15.OO.53
Śluza u-f
P15.CH.37
Łazienka
P15.CH.25
Łazienka
P15.CH.30
Łazienka
P15.CH.34
Łazienka
P15.CH.35
Izolatka
P15.OO.46
Izolatka
P15.OO.49
Izolatka
P15.OO.51
Pok. łóżkowy
P15.OO.55
Izolatka
P15.CH.26
Pok. łóżkowy
P15.CH.28
Pok. łóżkowy
P15.CH.29
Pok. łóżkowy
P15.CH.32
Pok. łóżkowy
P15.CH.33
Pok. łóżkowy
P15.CH.36
Pok. łóżkowy
P15.CH.38
Pok. łóżkowy
P15.CH.40
7
8
9
10
10'
11
12
13


14
15
16
16'
17
18
19
20
Komunikacja
P15.KO.3
Gab. zabiegowy
P15.CH.9
Gab. badań
P15.CH.10
Gab. badań
P15.CH.11
Pom. socjalne
P15.CH.12
Sala seminaryjna
P15.ENK.1
Sekretariat
P15.ENK.2
Gab. kierownika
P15.ENK.3
Gab. piel. oddziałowej
P15.ENK.4
Strefa relaksu z aneksem kuchennym
P15.ENK.5
Aneks kuche
P15.ENK.6
Whydr; DN25; oś 270 cm
HP 25
ZH 52 x2
Do istniejącego pionu instalacji tryskaczowej
Pro - morte
P15.CH.14
WC odwiedzających
P15.CH.15
Brudownik
P15.CH.13
Pkt dystr. i odb. mat.
P15.ENK.29
Mag. czysty
P15.ENK.27
Brudownik / mag. brudny
P15.ENK.25
WC NPS.
P15.ENK.28
WC
P15.ENK.26
WC
P15.ENK.24
Pkt pielęgniarski
P15.ENK.23
HP 25
Whydr; DN25; oś 270 cm
Whydr; DN25; oś 270 cm
Whydr; DN25; oś 270 cm
Whydr; DN25; oś 265 cm
Komunikacja
P15.KO.4
HP 25
Komunikacja
P15.ENK.22
Łazienka
P15.CH.43
Łazienka
P15.CH.42
Łazienka
P15.CH.51
Śluza u-f
P15.CH.45
Pom. tech.
P15.PT.53
Łazienka
P15.ENK.32
Łazienka
P15.ENK.36
Łazienka
P15.ENK.37
Łazienka
P15.ENK.41
Pok. łóżkowy
P15.CH.41
Pok. łóżkowy
P15.CH.44
Pok. łóżkowy
P15.CH.46
Izolatka
P15.CH.48
Sala seminaryjna
P15.CH.54
Sala seminaryjna
P15.CH.55
Pok. łóżkowy
P15.ENK.31
Pok. łóżkowy
P15.ENK.34
Pok. łóżkowy
P15.ENK.35
Pok. łóżkowy
P15.ENK.38
Pok. łóżkowy
P15.ENK.39
Pok. łóżkowy
P15.ENK.42
14
15
16
16'
17
18
19
20


21
22
23
24
25
26
27
28
J''
J'
J
X
K
K'
K''
Pom. socjalne
P15.ENK.7
Gab. zabiegowy
P15.ENK.8
Gab. zabiegowy USG
P15.ENK.9
Pok. lekarski
P15.ENK.10
Pok. lekarski
P15.ENK.11
Pok. lekarski
P15.ENK.13
Łazienka
P15.ENK.12
Whydr; DN25; oś 270 cm
HP 25
Pom. porządkowe
P15.ENK.20
Pro - morte
P15.ENK.18
Pom. przyg. piel.
P15.ENK.21
Magazyn
P15.ENK.19
Pom. tech.
P15.PT.17
ZH 52 x2
Do istniejącego
pionu instalacji
tryskaczowej
Łazienka
P15.ENK.14
Śluza dozymetryczna
P15.ENK.16
Pkt pielęgniarski
P15.ENK.15
HP 25
Whydr; DN25; oś 270 cm
Komunikacja
P15.ENK.59
Łazienka
P15.ENK.44
Łazienka
P15.ENK.45
Śluza u-f
P15.ENK.47
Śluza u-f
P15.ENK.48
Łazienka
P15.ENK.50
Śluza u-f
P15.ENK.52
Łazienka NPS
P15.ENK.54
Śluza u-f
P15.ENK.55
Magazyn
P15.ENK.58
Gab. zabiegowy
P15.ENK.51
Łazienka
P15.ENK.57
Pok. łóżkowy
P15.ENK.43
Pok. łóżkowy
P15.ENK.46
Pok. łóżkowy
P15.ENK.49
Pok. łóżkowy NPS
P15.ENK.53
Izolatka
P15.ENK.56

Legenda:

INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ

hydrant przeciwpożarowy HP25, zawór DN25
lub
hydrant przeciwpożarowy HP52, zawór DN52

woda hydrantowa

istniejąca instalacja PPOŻ

OPIS PIONÓW INSTALACJI HYDRANTOWEJ

HP/YY: HP - oznaczenie branży
YY - numer pionu/pion istniejący

▨ ściany oddzielenia przeciwpożarowego
wg oprac. architektonicznego



Projektant	inż. Tomasz Sokołowski upr. nr 66/Gd/00 *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń*	
	mgr inż. Jacek Naumiuk upr. nr POM/0049/PWBS/16 *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń*	
Opracował	mgr inż. Jakub Zalewski	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Iga Mrowicka upr. nr POM/0048/PWBS/16 *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń*	
	mgr inż. Dariusz Drewnowski upr. nr 4354/Gd/89 *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń*	
Rysował	JZA	Zatwierdził JNA

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW, dz. nr ewid. 411

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku

Rzut Poziomu 15 - Inst. Hydrantowa - BUDYNEK A1

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
Projekt Wykonawczy	1:100		07/2019

Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
240-	IP-	A1-	15-	DR-	S-	58143	