



UWAGA:  
Wykonawca winien przewidzieć wymaganą wytycznymi NFPA konieczną ilość tryskaczy wraz z orurowaniem pod przegradami. Szacowana ilość dodatkowych tryskaczy wynosi 67 szt.

UWAGI:  
1. Wykonawca na etapie realizacji przewidzi 70% dodatkowych tryskaczy wraz z niezbędnym orurowaniem i systemem mocowań p rzy zachowaniu wymagań NFPA

Projektant	mgr inż. Andrzej Grabowski	upr. nr POM/0281/PWBS/16
Opracował	mgr inż. Sławomir Kubiś	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Ireneusz Habasinski	upr. nr POM/0001/PWBS/17
Rysował	Autor	Zaawerował Szachownica
Zamawiający / Inwestor	Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź	
Nazwa inwestycji	Druugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersyteu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – rozbudowa budynków: A1, A2, Wózkowni wraz z Łącznikiem C8, budowa budynków: Radioterapii, Parkingu Wielopiętrowowego, Zielonej Platformy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	
Adres obiektu budowlanego	ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, dz. nr ewid. 411, ob. 106106, 9.0014, W-14, jedn. ewid. LÓDŹ-WIDZEW	
Branda	INDUSTRIA PROJECT	
Tytuł rysunku	Rzut poziomu 2 instalacji tryskaczowej	
Skala projektu	1:100	Data 07/19
Nr projektu	240-IP-A1- 2 -DR-S-58106	