
1
1'
1''
1'''
2
3
4
5
6
J''
J'
J
X
K
K'
K''
Pok. lekarski
P7.UR.7
Pok. lekarski
P7.UR.10
Pom. socjalne
P7.UR.9
Gab. zabiegowy
P7.UR.54
Gab. zabiegowy
P7.UR.53
Aneks kuchenny
P7.UR.52
Strefa relaksu z aneksem kuchennym
P7.UR.51
Gab. pi
Łazienka
P7.UR.14
Mag. czysty
P7.UR.53
Łazienka
P7.UR.55
Whydr; DN100; oś 286 cm
HP 25
Whydr; DN100; oś 286 cm
Przedsionek WC
P7.UR.3
Przedsionek WC
P7.UR.6
WC D.
P7.UR.5
WC M.
P7.UR.11
Magazyn
P7.UR.8
Magazyn
P7.UR.56
ZH 52 x2
HP
1
HP 25
Pro - morte
P7.UR.41
Mag. leków
P7.UR.44
Brudownik
P7.UR.42
Mag. brudny
P7.UR.43
Pom. przyg. piel.
P7.UR.45
Pkt pielęgniarski
P7.UR.46
Gab.
P7.U
Whydr; DN25; oś 260 cm
Whydr; DN25; oś 260 cm
Komunikacja
P7.UR.1
Whydr; DN25; oś 275 cm
Pom. porządkowe
P7.UR.36
Śluza u-f
P7.UR.35
Łazienka
P7.UR.34
Łazienka
P7.UR.15
Łazienka
P7.UR.23
Łazienka
P7.UR.22
Łazienka
P7.UR.21
Łazienka
P7.UR.20
Łazienka
P7.UR.57
Izolatka
P7.UR.33
Pok. łóżkowy NPS
P7.UR.32
Pok. łóżkowy
P7.UR.31
Pok. łóżkowy
P7.UR.30
Pok. łóżkowy
P7.UR.29
Pok. łóżkowy
P7.UR.28
Sala intensywnego nadzoru
P7.UR.27


7
8
9
10
10'
11
12
13
el. oddziałowej
7.UR.50
Gab. kierownika
P7.UR.49
Sekretariat
P7.UR.48
Sala seminaryjna
P7.UR.47
Mag. czysty
P7.UR.58
Pok. socjalny
7.31
Brudownik
7.32
Gab. piel. oddziałowej
7.30
Przedsionek
7.33
Komunikacja-2
7.50-2
Przedsionek
7.29
Wpięcie do istniejącej instalacji hydrantowej
HP
istn.
badań
R.40
WC NPS.
P7.UR.38
HP 25
Pkt dystr. i odb. mat.
P7.UR.2
Pom. teletechn.
P7.PT.13
HP 25
SSP
Przedmagazyn
7.1.a
Mag. bielizny czystej
7.3
Przedsionek
7.2
Komunikacja-1
7.50-1
Schowek
7.4a
Łazienka
P7.UR.19
Łazienka
P7.UR.17
Łazienka
P7.UR.16
Pok. łóżkowy
P7.UR.26
Pok. łóżkowy
P7.UR.25
Pok. łóżkowy
P7.UR.24
Pok. lekarski
P7.UR.37
Mag. sprzętu
7.1b
7
8
9
10
10'
11
12
13


14
15
16
16'
17
18
19
20
21
HP
istn.
14
15
16
16'
17
18
19
20
21


22
23
24
25
26
27
28
J''
J'
J
X
K
K'
K''
HP
istn.
22
23
24
25
26
27
28

Legenda:

INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ

hydrant przeciwpożarowy HP25, zawór DN25
lub
hydrant przeciwpożarowy HP52, zawór DN52

woda hydrantowa

istniejąca instalacja PPOŻ

OPIS PIONÓW INSTALACJI HYDRANTOWEJ

HP - oznaczenie branży
YY - numer pionu/pion istniejący

▨ ściany oddzielenia przeciwpożarowego
wg oprac. architektonicznego



Projektant	inż. Tomasz Sokołowski upr. nr 66/Gd/00 *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń*	
	mgr inż. Jacek Naumiuk upr. nr POM/0049/PWBS/16 *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń*	
Opracował	mgr inż. Jakub Zalewski	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Iga Mrowicka upr. nr POM/0048/PWBS/16 *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń*	
	mgr inż. Dariusz Drewnowski upr. nr 4354/Gd/89 *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń*	
Rysował	Author	*Zatwierdził* Checker

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW, dz. nr ewid. 411

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku

Rzut Poziomu 7 - Inst. Hydrantowa - BUDYNEK A1

Faza projektu	*Skala*	*Arkusz*	*Data*
Projekt Wykonawczy	1:100		07/2019

Nr. projektu	*Autor*	*Strefa*	*Poziom*	*Typ*	*Branża*	*Numer*	*Rewizja*
240-	IP-	A1-	7 -	DR -	S -	58135	