



Zestawienie powierzchni poddasza		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Obliczona powierzchnia [m2]
2.1	poddasze nieużytkowe	8,99
2.2	poddasze nieużytkowe	42,51
2.3	poddasze nieużytkowe	14,27
2.4	poddasze nieużytkowe	14,93
		80,70 m²

A1–oprawa LED, barwa 840, 45W/4200lm,Ra=80,IP40
A2–oprawa LED, barwa 840, 36W/3000lm,Ra=80,IP40
B–oprawa LED, barwa 840, 45W/3000lm,Ra=80,IP44
B1–oprawa LED, barwa 840, 20W/2600lm, Ra=80, IP65
B3–oprawa LED, barwa 840, 51W/6800lm, Ra=80, IP65
C–oprawa LED, barwa 840, 39W/4900lm, Ra=80, IP65
D–oprawa LED, barwa 840, 15W/1250lm,Ra=80,IP65
D1–oprawa LED, barwa 840, 24W/1600lm,Ra=80,IP65 z czujnikiem ruchu
E1–oprawa LED, barwa 840, 41W/5000lm,Ra=80,IP20
E2–oprawa LED, barwa 840, 35W/4300lm,Ra=80,IP20
F1–oprawa LED, barwa 840, 41W/3480lm,Ra=80,IP40
F2–oprawa naścienna LED, barwa 840, 41W/3480lm, Ra=80,IP40
G1–oprawa LED, barwa 840, 50W/6400lm,Ra=80,IP65
G2–oprawa LED, barwa 840, 34W/4400lm,Ra=80,IP65
F1AW–oprawa LED, barwa 840, 41W/3480lm,Ra=80,IP40 z modułem oświetlenia awaryjnego (2godz.)

Ew1–oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego (2godz.), świecąca po zaniku napięcia LED 7,5W/250lm z piktogramem, IP65
Ew2–oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego (2godz.), świecąca po zaniku napięcia LED 7,5W/550lm z doczepianym piktogramem, nastropowa IP65
Aw1–oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego (2godz.), świecąca po zaniku napięcia LED 7,5W/550lm, IP65
Aw2–oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego zewnętrzna (2godz.) świecąca po zaniku napięcia z baterią do pracy w niskich temperaturach LED 7,5W/315lm, IP65
Aw3–oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego (2godz.), świecąca po zaniku napięcia LED 4W/550lm, IP65

PWP — PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU
PPP — PRZYCISK P–POŻ
GNIAZDKO WTYCZKOWE 1–FAZ.
GNIAZDKO WTYCZKOWE 1–FAZ. KOMPUTEROWE
GNIAZDKO WTYCZKOWE 3–FAZ.
WYŁĄCZNIK 1–BIEG.
WYŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
WYŁĄCZNIK SCHODOWY
WYŁĄCZNIK KRZYŻOWY

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. K. Makuszyńskiego 15 w Radlinie na żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wewnętrznymi
Temat:

Tytuł:
PLAN INST. ELEKTR. PODDASZE

44-310 Radlin ul. Makuszyńskiego 15
dz. nr 2068/275, 3193/273, 3195/273,
Lokalizacja: j.e. 241502_1 Radlin, obręb Radlin

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Podpis	Rewizja	Data	Skala
Projektował	inż. Tadeusz Jaśkiewicz	79/77/Op	elektryczna			I.2019	1:100
					Branża	Faza	Rys. nr
					E	PBW	E-4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE