



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RZ.2.2.434.26.2023.TR

Gorlice, dnia 25 września 2023 r.

Wójt Gminy Skołyszyn
38-242 Skołyszyn 12

SEKRETARIAT Urzędu Gminy Skołyszyn	
Wpł.	26. 09. 2023
Ilość załączników	GPI 2
Podpis	<i>[Signature]</i>

Dotyczy: Wniosek o wydanie warunków technicznych skrzyżowania projektowanych odcinków sieci oświetleniowej napowietrznej AsXsn 2x35mm² z ciekim bez nazwy na działce nr ew. 183 w Skołyszynie w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Skołyszyn na odcinku od Straży Pożarnej w kierunku posesji nr 505”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.09.2023 r. w sprawie wydania warunków technicznych skrzyżowania projektowanych odcinków sieci oświetleniowej napowietrznej AsXsn 2x35mm² z ciekim bez nazwy na działce nr ew. 183 w Skołyszynie w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Skołyszyn na odcinku od Straży Pożarnej w kierunku posesji nr 505”, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Gorlicach informuje:

1. Zgodnie z wnioskiem słupy oświetleniowe mają znajdować się poza terenem działki nr ew. 183 w Skołyszynie. Minimalna odległość przewodów linii oświetleniowej od lustra wody winna wynosić 7 m (przy maksymalnym zwisie).
2. Prowadzenie przez wody płynące napowietrznych linii energetycznych wymaga dokonania zgłoszenia wodnoprawnego w PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Gorlicach.
3. W celu uzyskania zgody na wejście w teren działki nr ew. 183 w Skołyszynie stanowiącej wodę płynącą niezbędne jest zawarcie umowy użytkowania za zajęcie terenu Skarbu Państwa z administratorem wód płynących tj. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B. Strefa ochronna dla infrastruktury przesyłowej, w tym linii energetycznych biegnących nad gruntem pokrytym wodą płynącą (infrastruktury napowietrznej) wyznaczana jest minimum 0,5 m od zewnętrznych krawędzi tej infrastruktury, dla jej ochrony, w przypadku wykonywania prac utrzymaniowych na ciekach lub posadowienia pozostałych urządzeń wodnych i infrastruktury technicznej.

**Kierownik
Nadzoru Wodnego**

[Signature]
Wiesław Górecki

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Gorlicach ul. Kościuszki 30, 38-300 Gorlice
tel.: +48 18 3511606 | e-mail: nw-gorlice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl