




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**  
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135  
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

**TELEFONY:**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Sekretariat               | 32 335 0 105 |
|                           | 32 335 0 106 |
| Dział Dyspozycji Ruchu    | 32 335 0 110 |
| Dział Sprzedaży i Rozwoju | 32 335 0 118 |
| Zakład Ciepłny Nr 1       | 32 335 0 152 |
| Zakład Ciepłny Nr 4       | 32 335 0 123 |



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nr sprawy: 009941/20

Nr dokumentu: DZ/628/2020

Wasz Znak:

Data: 15.12.2020r

**Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Remont kotła WR-25 nr 4.**

**Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:**

1. w jaki sposób ma się odbywać weryfikacja spoin montażowych rur festonu w razie konieczności wykonania ich naprawy
2. co robimy ze zdemontowanymi elementami rur z podgrzewacz wody i pęczka konwekcyjnego
3. proszę o podanie ilości komór do czyszczenia mechanicznego
4. po czyjej stronie jest czyszczenie komory paleniskowej, podgrzewacza i pęczka konwekcyjnego przed przystąpieniem do prac demontażowych

**Odpowiedź: ad 1. Wszystkie spoiny VT w razie zaistnienia wątpliwości co do stanu spoiny uzgodnienie naprawy, naprawa i po naprawie dodatkowo RT**

**ad 2. Rury jako złom stanowią odpad, który utylizuje wykonawca**

**ad 3. 10 komór kotła podlega czyszczeniu**

**ad 4. Czyszczenie przed remontem jest po stronie Wykonawcy - traktujemy to jako jedną z czynności przygotowawczych do remontu**

**PREZES Zarządu  
D Y R E K T O R  
PEC - Gliwice Sp. z o.o.**  
  
**Rudolf Widziszowski**

Grzegorz Zawierucha tel. kont. 32/335 0 108  
Renata Uramowska-Słusznik tel. kont. /32/335 0 104,  
kopia DZ ZC-1



KRS 000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
NIP 631-01-00-822  
Kapitał Zakładowy 67.276.000 PLN  
73.405.000 PLN