



SZP-ET/129/2022

Złotów, dni 23.02.2022 r.

Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr 24/ZP/2021

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 24/ZP/2021, którego przedmiotem jest: „**Modernizacja kotłowni wraz z wymianą 3 kotłów gazowo-olejowych w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie**” Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1

W jaki sposób należy dokonać demontażu istniejących kotłów, czy może to być demontaż demolacyjny (tj. pocięcie ich na części i wyniesienie), czy mają być zdemontowane w całości (tak, żeby istniała możliwość ich ponownego montażu w innym obiekcie)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje Wykonawcy sposobu demontażu kotłów poza wymogiem zachowania pełnego bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac, przywrócenia terenu/objektu do stanu pierwotnego w przypadku jakiegokolwiek ingerencji oraz zapewnienia funkcjonowania Szpitala. Kotły po demontażu należy zutylizować na koszt Wykonawcy (przedstawiając odpowiednie dokumenty potwierdzające tę czynność).

Pytanie nr 2

Czy w zakres oferty wchodzi również wykonanie audytu energetycznego, jeśli tak to dla których obiektów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż audyty energetyczne należy wykonać dla obiektów:

	BUDYNKI	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia zabudowy	Kubatura
1.	Budynek Oddziału Psychiatrycznego	4 052,45	1 685,00	14 290,00
2.	Budynek warsztaty	411,00	501,25	1 854,60
3.	Budynek Oddziału Położniczego	1 608,03	1 294,82	7 187,23
4.	Budynek Chirurgii	4 325,30	1 328,30	17 300,30
5.	Budynek Oddziału Wewnętrznego	1 997,60	991,20	10 081,00
6.	Budynek Apteki i Laboratorium	617,80	744,30	2 567,80
7.	Budynek Poradni Chirurgicznej (dzisiejsza Endoskopia)	299,50	242,00	2 530,10
8.	Budynek Prosektorium	199,30		1 074,50
9.	Budynek pralni z kotłownią	1 329,00	754,00	7 830,90
10.	Budynek Kuchni	2 131,39	1 421,14	9 083,10
11.	Budynek Administracji	635,10	283,10	3 060,40
12.	Budynek mieszkalny	341,10	155,30	1 388,50
13.	Budynek Leczenia Uzależnień Piecwo	991,10		4 880,60

Audyty energetyczne budynków mają na celu osiągnięcie poprawy efektu ekologicznego i energooszczędnego polegającego na zmniejszeniu poziomu emisji CO₂, oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz poprawy izolacyjności cieplnej budynków, przeprowadzeniu termomodernizacji budynku. Dzięki poprawie izolacyjności przegród zewnętrznych, wymianie i instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii możliwe jest osiągnięcie oszczędności podczas eksploatacji w/w systemów oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Celem wykonania audytów energetycznych budynków jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na: oszczędności energii cieplnej i elektrycznej, obniżenie poziomu emisji CO₂, poprawa izolacyjności cieplnej budynków.

Dokumentacja powinna zawierać również analizę modernizacji/wymiany zewnętrznych instalacji c.o. oraz cwu zasilających budynki Szpitala pod kątem osiągnięcia oszczędności energii cieplnej.

Audyty powinny zawierać między innymi: Charakterystykę projektu, wskazania do termomodernizacji, inne wskazania prac modernizacyjnych umożliwiających obniżenie zużycie energii w budynku, audyt energetyczny., świadectwo energetyczne budynku przed modernizacją, świadectwo energetyczne budynku po modernizacji, efekt ekologiczny, uproszczone wyniki obliczeń, zapotrzebowanie na ciepło w budynku, zapotrzebowanie na ciepło w budynku po modernizacji, zapotrzebowanie na energię dla węzła cieplnego (otrzymana wartość będzie miała charakter jedynie poglądowy nie wpływającą w chwili obecnej na dobór mocy i ilości kotłów).

Pytanie nr 3

Czy zamawiający zmniejszy wysokość należytego wykonania do kwoty 3% kontraktu brutto ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zapisy.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający posiada awaryjne źródło zasilania co i cwu ? Prace, które będą wykonywane ze względu na położenie urządzeń i wielkość będą wymagały odłączenia co i cwu na dłuższy okres

Odpowiedź:

Obiekt jest funkcjonującym Szpitalem, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac montażowych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość **bieżącej i bezpiecznej eksploatacji** całego obiektu. Niezbędne technologie warunkujące chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych mediów dla Szpitala należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym (**wymagana zgoda Zamawiającego**). Jeśli planowane przez Wykonawcę przerwy w dostarczaniu mediów, nie będą zapewniały bezpiecznej eksploatacji obiektu to obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie awaryjnego zastępczego źródła.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż prace montażowe będą wykonywane w okresie letnim tym samym nie ma potrzeby zastosowania awaryjnego źródła zasilania c.o.

Pytanie nr 5

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o zmianę § 1 ust. 10 z:

„10. Zamawiający – bezpośrednio lub za pośrednictwem inspektora nadzoru, o którym mowa w § 5 ust. 1, ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazówek i podejmowania wiążących Wykonawcę decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca będzie ich przestrzegał”

na:

„10. Zamawiający – bezpośrednio lub za pośrednictwem inspektora nadzoru, o którym mowa w § 5 ust. 1, ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazówek i podejmowania, **zgodnych z umową**, wiążących Wykonawcę decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca będzie ich przestrzegał”;

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, wprowadzając jego nowe brzmienie, jednocześnie informuje, iż treść zapytań jest nieaktualna.

Pytanie nr 6

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o zmianę § 1 ust. 11 z:

„11. Wskazówki lub decyzje, o których mowa w ust. 10, jeśli istnieje ryzyko zwłoki skutkującej opóźnieniem lub wstrzymaniem robót, mogą być przekazane Wykonawcy ustnie, a następnie niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej”

na:

„11. Wskazówki lub decyzje, o których mowa w ust. 10, mogą być przekazane Wykonawcy ustnie, a następnie **na żądanie Wykonawcy** niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, wprowadzając jego nowe brzmienie, jednocześnie informuje, iż treść zapytań jest nieaktualna.

Pytanie nr 7

Wykonawca zwraca uwagę, iż rozliczanie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia wg Biuletynu „Sekocenbud” dla II kwartału 2021 roku będzie całkowicie nieadekwatne w stosunku do cen obowiązujących na dzień rozliczenia. Obecny oraz prognozowany wzrost cen powoduje, że takie rozliczanie narażałoby Wykonawcę na duże straty finansowe. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 3 ust. 9 z:

„9. Wbudowany materiał /urządzenia/ niezbędny do wykonania zamówienia rozliczany będzie wg obowiązujących katalogów i norm, potwierdzony przez nadzór Zamawiającego oraz rozliczony wg cen zakupu, lecz nie większych niż średnie ceny uwzględniające koszty transportu z Biuletynu „Sekocenbud” dla II kwartału 2021 roku”.

na:

„9. Wbudowany materiał /urządzenia/ niezbędny do wykonania zamówienia rozliczany będzie wg obowiązujących katalogów i norm, potwierdzony przez nadzór Zamawiającego oraz rozliczony **przez Wykonawcę** wg cen zakupu, lecz nie większych niż średnie ceny uwzględniające koszty transportu z Biuletynu „Sekocenbud”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, wprowadzając jego nowe brzmienie, jednocześnie informuje, iż treść zapytań jest nieaktualna.

Pytanie nr 8

Zdaniem Wykonawcy zgłoszenie przez Zamawiającego wad, awarii lub innej nieprawidłowości w działaniu sprzętu powinno nastąpić jak najkrótszym terminie, aby w ten sposób uniknąć pogłębiania się usterki. Ponadto wyznaczenie terminu na usunięcie wad bez porozumienia z Wykonawcą może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. W związku z powyższym wnosimy o:

zmianę § 7 ust. 2 z:

„2. W razie stwierdzenia wad robót w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zawiadomi o tym na piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia. Żądając usunięcia wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie”

na:

„2. W razie stwierdzenia wad robót w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zawiadomi o tym **niezwłocznie** na piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia. Żądając usunięcia wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, **po dokonaniu z Wykonawcą stosownych ustaleń**, termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, wprowadzając jego nowe brzmienie, jednocześnie informuje, iż treść zapytań jest nieaktualna.

Pytanie nr 9

Zdaniem Wykonawcy zgłoszenie przez Zamawiającego wad, awarii lub innej nieprawidłowości w działaniu sprzętu powinno nastąpić jak najkrótszym terminie, aby w ten sposób uniknąć pogłębiania się usterki. Ponadto wyznaczenie terminu na usunięcie wad bez porozumienia z Wykonawcą może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. W związku z powyższym wnosimy o:

zmianę § 7 ust. 7 z:

„7. Usunięcie zgłoszonej usterki gwarancyjnej nastąpić musi w terminie do 48 godzin od momentu podjęcia czynności gwarancyjnych o których mowa w ust. 6. W przypadku awarii, której usunięcie wymaga użycia części zamiennych, bądź ich ściągnięcia, naprawa nastąpi w terminie uzgodnionym przez obie strony umowy lecz nie dłuższym 14 dni roboczych”

na:

„7. W przypadku awarii, której usunięcie wymaga użycia części zamiennych, bądź ich ściągnięcia, naprawa nastąpi w terminie uzgodnionym przez obie strony umowy lecz nie dłuższym 14 dni roboczych”;

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, wprowadzając jego nowe brzmienie, jednocześnie informuje, iż treść zapytań jest nieaktualna.

Pytanie nr 10

Wykonawca zwraca uwagę iż może on ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie stawił się on na odbiór lub przegląd oraz nie usunął wad w terminie z przyczyn całkowicie od niego zależnych. Wnosimy zatem o:

zmianę § 7 ust. 3 z:

„3. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu rękojmi i ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji, dokonają przeglądu przedmiotu umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego. Termin wykonania przeglądu zostanie określony przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są w takim przypadku wiążące dla Wykonawcy”

na:

„3. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu rękojmi i ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji, dokonają przeglądu przedmiotu umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego. Termin wykonania przeglądu zostanie określony przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy **z jego winy** podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego”;

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, wprowadzając jego nowe brzmienie, jednocześnie informuje, iż treść zapytań jest nieaktualna.

Pytanie nr 11

Wykonawca zwraca uwagę iż może on ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie stawił się on na odbiór lub przegląd oraz nie usunął wad w terminie z przyczyn całkowicie od niego zależnych. Wnosimy zatem o:

zmianę § 7 ust. 12 z:

„12. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę”

na:

„12. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę **z jego winy** w uzgodnionym terminie, usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę”;

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, wprowadzając jego nowe brzmienie, jednocześnie informuje, iż treść zapytań jest nieaktualna.

Pytanie nr 12

Wykonawca zwraca uwagę iż może on ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie stawił się on na odbiór lub przegląd oraz nie usunął wad w terminie z przyczyn całkowicie od niego zależnych. Wnosimy zatem o:

zmianę § 9 ust. 4 z:

„4. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście (przez swoich przedstawicieli). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru, jednak traci on w tym przypadku prawo do zgłoszenia zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do stwierdzonych usterek w przedmiocie odbioru”

na:

„4. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście (przez swoich przedstawicieli). Nieobecność Wykonawcy **z jego winy** nie wstrzymuje czynności odbioru, jednak traci on w tym przypadku prawo do zgłoszenia zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do stwierdzonych usterek w przedmiocie odbioru”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, wprowadzając jego nowe brzmienie, jednocześnie informuje, iż treść zapytań jest nieaktualna.

Pytanie nr 13

Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wad i usterek, które wynikły z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. Ponadto to Zamawiający w § 7 ust. 1 sam obliguje Wykonawcę do udzielenia takiej gwarancji. W związku z powyższym w przypadku ujawnienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia Zamawiający powinien w pierwszej kolejności skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu tejże gwarancji. Wnosimy zatem o zmianę § 7 ust. 4 z:

„4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości dla każdej wady z osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na koszt ich usunięcia”

na:

„4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości, **z tym że uprawnienia z rękojmi Zamawiający będzie realizował, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków z gwarancji.** Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na koszt ich usunięcia”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, wprowadzając jego nowe brzmienie, jednocześnie informuje, iż treść zapytań jest nieaktualna.

Pytanie nr 14

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współzycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o:

a) dopisanie do § 8 ustępu 2A o brzmieniu:

„2A. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”;

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, wprowadzając jego nowe brzmienie, jednocześnie informuje, iż treść zapytań jest nieaktualna.

Pytanie nr 15

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współzycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o:

dopisanie do § 8 ustępu 5A o brzmieniu:

„5A. W razie, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej przez Wykonawcę szkody, a także w sytuacji wyrządzenia przez Zamawiającego szkody na skutek zaistnienia przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający będzie ponosił wobec Wykonawcy odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym (Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość naliczonej kary umownej).

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, wprowadzając jego nowe brzmienie, jednocześnie informuje, iż treść zapytań jest nieaktualna.

Pytanie nr 16

Zamawiający w § 8 przewiduje szeroki zakres kar umownych w przypadku niewłaściwego wykonywania umowy przez Wykonawcę. Może również dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji obciążanie Wykonawcy dodatkowymi kosztami byłoby dublowaniem kar. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 9 ust. 5 z:

„5. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót, lub po ich zakończeniu, odmówić przyjęcia części lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub innymi wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z Umowy lub z odrębnych przepisów. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca, niezależnie od kar umownych”

na:

„5. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót, lub po ich zakończeniu, odmówić przyjęcia części lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub innymi wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z Umowy lub z odrębnych przepisów”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, wprowadzając jego nowe brzmienie, jednocześnie informuje, iż treść zapytań jest nieaktualna.

Pytanie nr 17

W związku z tym, iż Zamawiający odchodzą od instalacji olejowych, w ostatnich latach większość nowych inwestycji na rynku opierała się na kotłach gazowych. Ponadto większość Wykonawców dostarcza i montuje kotły gazowe różnych producentów i o różnych mocach, często większych niż w przedmiotowym postępowaniu. Pozwala to zdobyć szeroki zakres doświadczenia oraz przedstawić Zamawiającemu większą liczbę dowodów potwierdzających należyte wykonanie zamówień. Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał **najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie kotłów gazowych niskotemperaturowych (dostawa wraz z instalacją i montażem) o wartości 500 000,00 zł brutto każde zamówienie, z czego jedno o podobnej mocy?**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis, tym samym zmienia zapisy SWZ w Rozdziale VIII – Warunki udziału w postępowaniu, w punkcie 2, ppkt 4a oraz Rozdziale X, w punkcie 4, ppkt 3 oraz zmienia załącznik nr 5 do SWZ.

Jest:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał należycie **co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie oferowanych kotłów (dostawa wraz z instalacją i montażem) o wartości 500 000,00 zł brutto każde zamówienie**, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku zamówień powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – **załącznik nr 5 do SWZ.**

Powinno być:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał należycie **co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie kotłów gazowych niskotemperaturowych (dostawa wraz z instalacją i montażem) o wartości 500 000,00 zł brutto każde zamówienie**, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku zamówień powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – **załącznik nr 5 do SWZ.**

Jest:

Wykaz dostaw / usług porównywalnych z dostawami / usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał należycie **co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie oferowanych kotłów (dostawa wraz z instalacją i montażem) o wartości 500 000,00 zł brutto każde zamówienie**, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a w przypadku zamówień powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku zamówień powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – **załącznik nr 5 do SWZ.**

Powinno być:

Wykaz dostaw / usług porównywalnych z dostawami / usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał należycie **co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie kotłów gazowych niskotemperaturowych (dostawa wraz z instalacją i montażem) o wartości 500 000,00 zł brutto każde zamówienie**, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a w przypadku zamówień powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku zamówień powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – **załącznik nr 5 do SWZ**.

Pytanie nr 18

„Wykonanie audytu energetycznego budynków Szpitala Powiatowego” - prosimy o podanie ilości budynków wraz z powierzchnią użytkową i kubaturą.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie nr 19

„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji kotłowni” – rozumiemy przez to inwentaryzacje pomieszczeń kotłowni oraz instalacji istniejących w obrębie kotłowni oraz przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego w branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej wykonanego i podpisanego przez osoby uprawnione.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres „Wykonania projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji kotłowni” – obejmuje inwentaryzacje budowlano-architektoniczną pomieszczeń kotłowni (tj. pomieszczenia kotłowni, pomieszczenia zbiorników CW, pomieszczenia magazynu paliw, pomieszczenia instalacji/zbiorników solarnej) instalacji istniejących w obrębie kotłowni i związanych z nią technologicznie oraz przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego w branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej (modernizowanego zakresu), wykonanego i podpisanego przez osoby uprawnione (łącznie z rzeczoznawcą do spraw ppoż). Opis i rysunki muszą zawierać między innymi: szczegółowe schematy instalacji elektrycznych i sanitarnych łącznie z automatyką. Projekt musi zawierać również informacje dotyczące wyposażenia pomieszczeń w celu spełnienia obecnych przepisów pod względem BHP i PPOŻ (między innymi: wyposażenie pomieszczeń w gaśnice, koce, oznaczenia itp.). Wykonawca będzie musiał następnie wyposażyć te pomieszczenia i uwzględnić to w cenie oferty.

Wymagania odnośnie formy:

1. Zamawiający wymaga przekazania po 2 egzemplarze każdej dokumentacji wyżej wymienionej, w wersji papierowej oraz jednej w formie elektronicznej (jeśli zajdzie konieczność przekazania egzemplarza do Urzędu lub operatora to obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie dodatkowych egzemplarzy w wersji papierowej).
2. Dokumentacja powinna być złożona i opisana w sposób umożliwiający określenie zawartości bez wglądu do segregatora.
3. Egzemplarze dokumentacji dostarczone Zamawiającemu na nośniku CD/DVD powinny odpowiadać niniejszym wytycznym:
 - Powinny składać się z części: - graficznej (rysunkowej) - opisowej (tekstowo-tabelarycznej)
 - Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod względem merytorycznym.
 - Nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości bez konieczności ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym.
4. Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie plików „.doc.” oraz w postaci dokumentu wielostronicowego „.pdf.” Niedopuszczalna jest wersja dokumentacji w postaci pojedynczych dokumentów zebranych w jednym folderze. Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach „.dwg.” Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w formatach „.pdf.” powstałych jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych.

Dokumentacje muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich wydrukowaniem.

Każda z dokumentacji musi być podpisana przez osoby uprawnione (min. projektant elektryczny, sanitarny projektant konstrukcyjno-architektoniczny).

UWAGA:

Obowiązkiem Wykonawcy jest ustalenie czy projektowany zakres prac wymaga konieczności wystąpienia przez Zamawiającego o decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Jeśli tak to obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie takiej dokumentacji i przewidzenia tego okresu (czas uzyskania decyzji administracyjnej) w terminie realizacji umowy.

Pytanie nr 20

„Demontaż istniejących kotłów i zbędnej instalacji w kotłowni część stalowa” - rozumiemy przez to zdemontowanie i wyniesienie urządzeń stalowych na zewnątrz przed budynek kotłowni, a Zamawiający zutylizuje (sprzeda na złom) we własnym zakresie

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 21

„Demontaż istniejących rozdzielni elektrycznych i instalacji” - rozumiemy przez to zdemontowanie i wyniesienie elementów z branży elektrycznej (stare rozdzielnice, przewody itp.) na zewnątrz przed budynek kotłowni i przekazanie ich Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż „Demontaż istniejących rozdzielni elektrycznych i instalacji” - należy rozumieć jako zdemontowanie i wyniesienie elementów z branży elektrycznej (stare rozdzielnice, przewody itp.) na zewnątrz przed budynek kotłowni i zutylizowanie ich przez Wykonawcę i na jego koszt.

Pytanie nr 22

„Dostawa i montaż kotłów wraz z podłączeniem do sieci gazowej, CO, wod-can i elektrycznej” -rozumiemy przez to:

- dostawę, wniesienie, ustawienie, podłączenie kotłów do istniejących rurociągów zakończonych istniejącymi zaworami kołnierzowymi – Wykonawca przewidzi odpowiednią armaturę i pompę dla każdego kotła odrębnie i połączy instalację odpowiednimi rurami,
- w części gazowej wymiana zaworu kulowego odcinającego wraz z nową ścieżką gazową do palnika wraz z montażem palnika modulacyjnego z podłączeniem do istniejącej instalacji olejowej,
- wentylacja nawiewna - zdemontowanie nagrzewnic z układu wentylacji nawiewnej wraz z instalacją towarzyszącą i montaż nowych żaluzji wewnętrznych,
- w części technologii - wymiana zaworu trójdrogowego regulacyjnego wraz z napędem dla układu CO, wymiana pomp głównych na dwie wraz z nowymi rozdzielaczami oraz niezbędną armaturą, wymiana manometrów i odpowietrzników uzupełnienie izolacji termicznej,
- w części CWU - montaż nowego zaworu odcinającego kołnierzowego DN100 wraz z montażem dwóch pomp ładujących (jedna istniejąca MAGNA) z wykonaniem rozdzielaczy z armaturą, wymiana podgrzewaczy CWU szt. 5 o łącznej pojemności 3m³ na nowe wraz z armaturą odcinającą (PFU przewiduje 5 podgrzewaczy po 1000l – z uwagi na brak miejsca, a w szczególności wysokości – proponujemy montaż podgrzewaczy z podwójną węzownicą (większa sprawność i moc) w wersji 3 x 1000l lub 5 x 500l, uzupełnienie izolacji termicznej,
- *rozdzielnia elektryczna i oraz szafa sterownicza* - istniejąca szafa sterownicza steruje kotłami i technologią kotłowni oraz dwoma odrębnymi obiegami CO – Zamawiający nie określa dodatkowych funkcji sterowania – rozumiemy, że do wykonania w tym zakresie jest montaż automatyki sterującej procesem kotłów w kaskadzie, regulacja 3 obiegów CO i jeden CWU oraz wykonanie nowej rozdzielnicy do zasilania urządzeń w kotłowni (kotły, pompy, gazex, itp.) oraz wykonanie nowych tras kablowych i wykonanie nowej instalacji elektrycznej do wszystkich urządzeń technologicznych w kotłowni,
- *stacja uzdatniania wody z zbiornikiem buforowym* – rozumiemy przez to wymianę stacji uzdatniania na nową oraz montaż nowych naczyń przeponowych lub automatycznego zespołu stabilizacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podczas prowadzenia prac związanych z „Dostawą i montażem kotłów wraz z podłączeniem do sieci gazowej, CO, wod-can i elektrycznej”, należy przewidzieć między innymi:

- dostawę, wniesienie, ustawienie, podłączenie kotłów do istniejących rurociągów zakończonych istniejącymi zaworami kołnierzowymi – Wykonawca przewidzi odpowiednią nową armaturę i pompy (o

parametrach nie gorszych niż istniejące i nie gorszej funkcjonalności) dla każdego kotła odrębnie i połączy instalację odpowiednimi rurami,

- w części gazowej zakłada się wymianę zaworów kulowych odcinających wraz z nową ścieżką gazową do palnika oraz z montażem palnika modułowego z podłączeniem do istniejącej instalacji olejowej,
- wentylacja nawiewna – dostosowanie wentylacji do wymogów producenta urządzeń oraz do zgodności z obowiązującymi przepisami,
- w części technologii - wymiana zaworu trójdrogowego regulacyjnego wraz z napędem dla układu CO, wymiana pomp głównych (z regulacją ciśnienia dyspozycyjnego) na dwie wraz z nowymi rozdzielaczami oraz niezbędną armaturą, wymiana manometrów i odpowietrzników uzupełnienie izolacji termicznej,
- w części CWU - montaż nowego zaworu odcinającego kołnierzonego DN100 wraz z montażem dwóch pomp ładujących (jedna istniejąca MAGNA do wykorzystania, z regulacją ciśnienia dyspozycyjnego) z wykonaniem rozdzielaczy z armaturą, wymiana istniejących podgrzewaczy CWU szt. 5 o łącznej pojemności 3m³ na nowe (wraz z armaturą odcinającą) z podwójną węzownicą (ilość od 3 do 5 szt. o łącznej pojemności nie mniejszej niż 3m³- w projekcie należy przewidzieć miejsce na montaż w przyszłości ewentualnie dodatkowego zbiornika oraz odpowiednio przygotować instalacje do tej możliwości), uzupełnienie izolacji termicznej, wymiana manometrów i odpowietrzników
Uwaga (istniejące pompy na cyrkulacji bez zmian)
- *rozdzielnia elektryczna i oraz szafa sterownicza* – montaż automatyki sterującej procesem kotłów w kaskadzie, regulacją istniejących obiegów CO i CWU oraz wykonanie nowej rozdzielnicy do zasilania urządzeń w kotłowni (kotły, pompy, gazex, itp.) oraz wykonanie nowych tras kablowych i wykonanie nowej instalacji elektrycznej do wszystkich urządzeń technologicznych w kotłowni,

Zakres prac automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej dotyczący w/w zadania:

1. Kotły olejowo-gazowe muszą być wyposażone w automatykę która jako niezależna podstacja jest w pełni kompatybilna z kotłami, umożliwiającą poprawną pracę kaskadową 3 kotłów, poprawnie postępuje palnikami modulowanymi, regulować będzie układem podstawowym CO (układ centralnego ogrzewania na sieć), układem CWU, pompami obiegowymi, pompami ładującymi, pompami cyrkulacyjnymi oraz posiadać będzie protokół komunikacji BMS –MOD BUS, TC/IP niezbędny do zdalnego nadzoru parametrów kotłowni (nadrzędny układ sterowania (opisany poniżej) musi mieć możliwość odczytu parametrów, zmiany nastaw: temperatur, czasów pracy itp. poprzez istniejącą sieć Szpitalną).

Ponadto automatyka kotłowa w przypadku awarii systemu nadrzędnego musi mieć możliwość pracy automatycznej - kotłów, pomp, palników oraz musi mieć możliwość odczytu oraz zmiany nastaw: temperatur, czasów pracy itp. z poziomu klawiatury lub ekranu dotykowego.

2. Rozdzielnica elektryczna – wykonanie metal, nowa- zabezpieczająca wszystkie urządzenia w kotłowni musi przewidzieć sterowanie pompami w taki sposób aby można było przełączyć pracę pomp w układ automatyki (sterowanie z sterownika) , w układ 0 (pompy nie pracują), układ ręka (pompy pracują ciągle w układzie ręcznym).

3. Węzeł cieplny mieszania pompowego - należy przewidzieć wymianę sterownika wraz z niezbędnymi podzespołami (pompy zawory mieszające, napędy zostają bez zmian) na nowe, który postępuje istniejącymi elementami i pracować będą w funkcji pogodowej z możliwością zmiany krzywej grzewczej, temperatur zasilania CO oraz powrotu z możliwością ustawiania harmonogramów grzewczych. Wszystkie odczyty parametrów oraz nastawy muszą być dostępne z w miejscu zamontowanego regulatora (czyli w miejscu istniejących rozdzielnic sterujących przy węzłach cieplnych), ponadto regulator musi posiadać protokół komunikacji - niezbędny do komunikacji z nadrzędnym układem sterowania ponadto trzeba przewidzieć również odczyty danych z istniejących ciepłomierzy. Zamawiający wymaga montażu nowego regulatora pogodowego w istniejących rozdzielnicach oraz oczekuje dokumentacji powykonawczej z przebudowanej rozdzielnicy. Poniżej zestawienie węzłów mieszania pompowego(istniejących rozdzielnic sterujących):

- Budynek (kuchni, pralni, kotłowni) – lokalizacja w kotłowni
- Budynek (psychiatria + warsztaty) - lokalizacja w budynku psychiatrii
- Budynek (chirurgia + endoskopia) - lokalizacja w budynku chirurgii
- Budynek (wewnętrzny) - lokalizacja w budynku wewnętrznym

- Budynek (apteka + prosektorium) - lokalizacja w budynku wewnętrznym
- Budynek (dyrekcja + mieszkalny) - lokalizacja w budynku dyrekcji

Automatyka musi posiadać rezerwę do rozbudowy tego systemu o dodatkowe węzły (o co najmniej 6 elementów)

4. Szafa sterownicza w pomieszczeniu kotłowni- wykonanie metal, nowa- wyposażona w niezbędne elementy a w szczególności sterownik nadrzędny z panelem dotykowym o wielkości minimum 10" odpowiednio zaprogramowany który pozwoli komunikować się z wszystkimi istniejącymi węzłami cieplnymi (przy użyciu wewnętrznej istniejącej sieci szpitalnej TCP), z licznikami ciepła, ze sterownikiem kotłowym. Minimalne możliwości sterownika nadrzędnego:

- synoptyka graficzna każdego węzła, kotłowni - wskazująca pracę podstawowych elementów na ekranie (temperatury, ciśnienie, pracę kotłów, pomp, zaworów, itp.)
- odczyty podstawowych danych z węzłów, ciepłomierzy, automatyki kotłów (temperatury, krzywe grzewcze, stany pracy urządzeń, alarmy)
- zmiany i korekty nastaw – możliwość dokonywania zmian w każdym sterowniku węzłowym oraz w automatyce kotłowej (krzywych grzewczych zasilania, krzywych grzewczych powrotu, temperatury ciepłej wody, czasy grzania CO i CWU, temperatury komfortu i obniżen nocnych itp.)
- komunikacja zdalna – wykonany układ nadrzędny musi posiadać możliwość komunikacji po przez wewnętrzną sieć szpitalną TCP umożliwiającą komunikację w trzech poziomach:
 - ✓ odczyt (użytkownik który się połączy tylko odczyta dane),
 - ✓ zmiana parametrów (użytkownik który się połączy odczyta dane oraz zmieni nastawy regulatorów i kotłów),
 - ✓ serwis (użytkownik odczyta dane, mieni dane, obsługa serwisowa).

- stacja uzdatniania wody – rozumiemy przez to wymianę stacji uzdatniania na nową (zgodną z wytycznymi producenta kotłów, o parametrach nie gorszych niż istniejąca i nie gorszej funkcjonalności) oraz montaż nowych naczyń przeponowych.

Dodatkowo Wykonawca musi wykonać i uwzględnić wycenie:

- montaż wodomierza na ciepłej wodzie (pomiar ilości ciepłej wody dla całego Szpitala)
- montaż ciepłomierza na instalacji solarnej (pomiar wyprodukowanego ciepła przez instalację solarną, typ urządzenia nie gorszy niż istniejące na układach c.o.)

Pytanie nr 23

Malowanie całego pomieszczenia kotłowni (kotłownia gazowa pracująca bez uwag pod względem BHP, PPOZ) - rozumiemy przez to malowanie farbą emulsyjną pomieszczeń hali kotłów, hali zasobników CWU i stabilizacji ciśnienia, wykonanie przejść ognioodpornych instalacji przechodzących przez przegrody, zakres nie przewiduje wymiany drzwi i stolarki okiennej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, wymaga aby pomieszczenia (tj. pomieszczenia kotłowni, pomieszczenia zbiorników CW, pomieszczenia magazynu paliw) były pomalowane farbą emulsyjną (lamperia farba olejna) po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podłoża (między innymi zeszkobanie łuszczących się fragmentów, gruntowanie, uzupełnieni ubytków). Pozostały zakres prac, które Wykonawca musi wykonać będzie precyzował projekt (który musi być uzgodniony pod względem ppoż przez rzeczoznawcę i spełniać obecnie obowiązujące przepisy).Dodatkowo Zamawiający informuję, że jeśli istniejące np. drzwi spełniają wymogi to nie należy ich wymieniać.

Pytanie nr 24

Magazyn oleju - istniejący magazyn oleju wykonany klasycznie na lata 90, czyli wanna z ustawionymi zbiornikami jednopłaszczyzowymi (stan techniczny nie do określenia) – rozumiemy przez to, że Wykonawca ma przewidzieć utylizację pozostałego oleju, czyszczenie istniejących zbiorników, a

Zamawiający zakupi nowy olej opałowy lub inne rozwiązanie - wymianę na nowe dwupłaszczowe i Zamawiający zakupi nowy olej opałowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca musi przewidzieć w swojej ofercie (i uwzględnić w kosztach) utylizację pozostałego oleju, czyszczenie istniejących zbiorników i instalacji napełniającej, wymianę filtrów wraz z montażem elektronicznego licznika przepływu paliwa, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania tej instalacji i pracy kotłów.

Wykonawca zakupi nowy olej opałowy w ilości 2000,0 l (o parametrach zgodnych z wytycznymi producenta kotłów)

Pytanie nr 25

W rozdziale XV podajecie Państwo, że do oferty należy dołączyć formularz cenowy zał. 1a. Brak takiego formularza w załączonej specyfikacji, czy mogę prosić o załączenie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż załączył formularz cenowy – załącznik 1a do SWZ.

Pytanie nr 26

Proszę o wskazanie w którym miejscu jest załącznik nr 1a? Jeżeli jest to omyłka pisarska proszę o sprostowanie lub załączenie przedmiotowego załącznika Zamawiający powołuje się na powyższy załącznik w dokumencie oferty - załącznik 1

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/558548>)

2. a/a

Sporządził: Jakub Sztekel – Dział Techniczno-Administracyjny,

tel. 67 263 22 33 wew. 420, fax. 672635878, e-mail: techniczny@szpital.zlotow.pl