

DZ-P.231.1.8.2024

Lublin, dnia 26.08.2024 r.

### Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę drogi dla rowerów i przebudowę drogi dla pieszych przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie (odcinek 210 mb).**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w terminie, o którym mowa w pkt. 2.2. SWZ, wpłynęły następujące zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. W treści pozycji 42 według załączonego przedmiaru należy wykonać pokrycie włazów studzienek dla urządzeń podziemnych materiałem antypoślizgowym. W SST nie ma informacji o materiale jaki należy zastosować jako nawierzchnię antypoślizgową. Prosimy o uszczegółowienie przedmiaru i SST?

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga zastosowania pokrycia włazów studzienek urządzeń podziemnych materiałem antypoślizgowym. Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zamieszcza poprawiony przedmiar - zmiana poz. 42.

2. W dokumentacji projektowej załączonej do przetargu oznakowanie poziome przewidziano jako cienkowarstwowe. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych w m. Lublin jest wykonywane jako grubowarstwowe. Prosimy o podanie w jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome przejścia dla pieszych przez ul. Morwową?

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome przejść dla pieszych należy wykonać jako grubowarstwowe. Dodatkowo Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zamieszcza poprawiony projekt stałej organizacji ruchu - zmiana str. 6.

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**