



Orneta, dnia 01.12.2022 r.

Zn.spr.: SA.270.24.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

W dniu 28.11.2022 r. wpłynęło do Nadleśnictwa Orneta pytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Walsza”. Poniżej przedstawiam jego treść oraz odpowiedź na nie:

1. W specyfikacji jest napisane bale drewniane (dębowe) a oznaczenie jest C30 stosowane jest dla drzew iglastych. Jakiego materiału użyć?

Odpowiedź:

Należy wykorzystać bale drewniane dębowe klasy wytrzymałości min D30.

Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź jest integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

NADLEŚNICZY

Piotr Matusik

