

UG.271.07.2023

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery-granica województwa (Głęboch) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce.**

Zamawiający: Gmina Troszyn, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę wiążącą jezdni należy wykonać z mieszanki bitumicznej AC16W 50/70.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, iż warstwę wiążącą nawierzchni należy wykonać z mieszanki asfaltowej AC 16W 50/70.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną jezdni należy wykonać z mieszanki bitumicznej AC11S 50/70.

Odpowiedź 2

Zamawiający potwierdza, iż warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać z mieszanki asfaltowej AC 11S 50/70.

Pytanie 3

Prosimy o załączenie brakujących załączników do projektu zgodnie ze spisem treści:

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	4
3. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym	12
4. Protokół z narady koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu	20
5. Załącznik rysunkowy do protokołu 1/1	21
6. Załącznik rysunkowy do protokołu 1/2	22

Odpowiedź 3

Zamawiający w załączeniu do wyjaśnień przesyłam n/w dokumenty:

1. Protokół 145/2021 z narady koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami:
 - Załącznik rysunkowy do protokołu 1/1
 - Załącznik rysunkowy do protokołu 1/2
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.11.2021 r.
3. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 14 marca 2022 r.

WÓJT

mgr inż. Edwin Mierzejewski