

ZZ-2380-127/24

informacja na Platformę zakupową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej „uPzp” na **Posterunek Policji Kliniska Wielkie – budowa nowej siedziby**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje zapytanie z dnia 03.12.2024 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

W projekcie technicznym branży teletechnicznej (okablowanie strukturalne) i CCTV w pkt. 2.2.1 Urządzenia radiowe jest zapis: „Projekt masztu zawarty jest w odrębnej dokumentacji”. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie powyższej dokumentacji.

Odpowiedź:

Rysunki gabarytowe masztu zawarte są w projekcie architektoniczno-budowlanym (PAB), tzn. wysokość, odciążenie, technologia wykonania.

Przyjęto maszt w technologii kratownicy aluminiowej z 4 kpl. odciążników, wys. 40,0 m od poziomu terenu (ok. 30,0 m wysokość nominalna od podstawy na dachu) jako gotowe urządzenie dostępne na rynku, oferowane wraz z dokumentacją wykonawczą/powykonawczą.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.