

RGI.271.25.2023

Świlcza, dn. 31.10.2023 r.

## Modyfikacja treści SWZ nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na roboty budowlane, nazwa zadania:

### **Budowa trybun sportowych przy stadionie piłkarskim w miejscowości Dąbrowa**

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 19 października 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00452135/01 oraz na platformie zakupowej pod adresem internetowym: [https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_swilcza](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza)

Planowany termin składania ofert: **do 06 listopada 2023 r. do godz. 10:00**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Gmina Świlcza zmienia oraz wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zamawiający informuje, że w dniu 27 października 2023 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **Treść pytania nr 1:**

Proszę o doprecyzowanie rysunku barierka dojścia - rodzaj materiału z jakiego ma być wykonana (rury, średnica, czy stal kształtowa, średnica, oraz rozstawienie poszczególnych elementów barierki), obmiarowanie.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający uszczegóławia parametry barierki:**



### **Specyfikacja techniczna - barierka szczeblinkowa:**

- długość bariery: 2000 mm,  $\pm 5\%$
- wysokość całkowita: 1500 mm  $\pm 5\%$  ( min. 1100 mm nad podłożem),
- średnica rury nośnej: 48,3 mm,  $\pm 5\%$
- średnica rury poprzeczki: 48,3 mm,  $\pm 5\%$
- szczeblinki: rurowe lub prętowe, rozstaw nie może być większy niż 14 cm,
- materiał: stal ocynkowana,
- malowanie proszkowe,
- kolor barierki: żółty(RAL 1023),
- pasy: folia odblaskowa pierwszej generacji - kolor czarny,
- montaż: poprzez betonowanie w podłożu,
- musi posiadać niezbędne certyfikaty i deklaracje.

**Wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.**

-----

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) Rozdziału XVII:

Rozdział XVII pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 05 grudnia 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

2) Rozdziału XVIII:

Rozdział XVIII pkt 1 i 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 06 listopada 2023 r. do godziny 10:00.”**

„3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 06 listopada 2023 r. o godzinie 10:15** za pomocą platformy zakupowej.”.

-----  
Odpowiedniej zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.