



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie -Zdrój, 02.03.2022 r.

IKI.7021.16.16.2021.FB

Instal - Projekt
ul. Leśna 37

44-341 Golkowice

Dotyczy: wytycznych technicznych do projektowania oświetlenia zewnętrznego przy ul. Kollątaja od 16 F - 67 w Jastrzębiu -Zdroju.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków jw., podajemy następujące wytyczne:

1. Wyraża się zgodę na wykonanie oświetlenia ulicznego na działkach:
2. **447/51, 282/14, 470/92, 464/67, 286/6, 141/10, 268/5, 266/5, 264/5, 262/5, 324/5**
3. Punkty przyłączenia: Należy wystąpić o warunki zasilania dla nowych szaf oświetlenia ulicznego do Tauron oraz dokonać podziału sieci;
4. Linię oświetlenia wykonać jako napowietrzną NLK w miejscach nie związanych z siecią Tauron, natomiast zaleca się w miejscach gdzie występują sieci Tauron, rozważyć z powodu kolizji z liniami napowietrznymi WN, zastosowanie oświetlenia kablem ziemnym na słupach SSO. (od strony Zdziebły i Wyzwolenia);
5. Zastosować oprawy energooszczędne LED wg obliczeń, (w projekcie i kosztorysach nie podawać nazw firm własnych);
6. Opracować projekt przebudowy i uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym;
7. Projekty wykonać na podkładach map do celów projektowych w skali 1:500;
8. Opracowany projekt przed złożeniem do architektury przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI, wraz z kosztorysami.

Kopia

1 x UM, Wydz. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Piechaczek
Naczelnik Wydziału


GŁÓWNY SPECJALISTA
Franciszek Bernas

Email: ik@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 213 | Fax: +48 32 47 85 350
al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska

www.jastrzebie.pl