


Załącznik do pisma, znak  
P36240161.763.51.160/02.821  
z dnia 18.03.2022  
podpis [signature]

Naniesiono sieć gazową:  
-gazociąg niskiego ciśnienia .....  
-gazociąg średniego ciśnienia PE .....  
dnia 18.03.2022 podpis [signature]

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazowniczy w Jastrzębie-Zdroju  
Gazownia w Jastrzębie-Zdroju  
ul. Gołdzików 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32 370 50 00  
NIP 525 24 93 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519



LEGENDA

- linia SN 20kV - istniejąca sieć napowietrzna SN
- TL1 TL2 - proj. szafka pomiarowa na słupie (w zakresie TAURON)
- SOU1 SOU2 - proj. szafa oświetlenia ulicy SOU1, SOU2
- proj. linia napow. oświetlenia podwieszona pod istn. linia nap. nN
- proj. linia napowietrzna nN oświetlenia ulicy
- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 sieci oświetlenia ulicy prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4 zakończoną sondą uziomową FeZn M18 L=6m
- proj. rury osłonowe sztywne kielichowe
- proj. rury osłonowe karbowane giętkie dwuwarstwowe
- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym prostym na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem wg obliczeń
- projektowany wirotekonowy słup sieci nN
- istniejący słup sieci nN

- DZIAŁKI GMINA JASTRZĘBIE
- DZIAŁKI PRYWATNE
- przekop kontrolny
- punkt załamania trasy

- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED
- P..... - nr projektowanych słupów wirotekonowych sieci napowietrznej
- P...../K - nr projektowanych słupów sieci kablowej ziemnej
- I..... - nr istniejących słupów
- 3.7 - odstępy od skrajni jezdni
- 7.87 - odstępy od istniejącej sieci
- 15.6 - odległości w przęsłach linii napowietrznej

UWAGA!  
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem  
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja  
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

ARKUSZ NR 1  
ul. Kołłątaja  
Jastrzębie-Zdrój  
skala 1:1000

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
<b>INSTAL PROJEKT</b> 44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl www.instal-projekt.net.pl		1:1000	02.2022	UB-01
OBIEKT	OŚWIETLENIE ULICY	OPRACOWAŁ	inż. D. Bialecki	
NALAZA PROJEKTU	Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicy Kołłątaja od nr 16F do nr 67 w Jastrzębie-Zdroju	PROJEKTOWAŁ	inż. D. Bialecki	
RYSLINEK	Mapa zasadnicza do uzgodnień branżowych - ARKUSZ 1			
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60			
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Kołłątaja od nr 16F do nr 67			