

godto : 6.122.26.13.2.1, 6.122.26.08.4.3, 6.122.26.08.4.4

Województwo: śląskie  
Powiat : Jastrzębie-Zdrój  
Jednostka ewidencyjna : 246701\_1 Jastrzębie-Zdrój  
Obręb : 246701\_1.0010 Ruptawa

Proj. oprawa ledowa zabudowana na istniejącym słupie żelbetonowym. Ze względu na koniec linii oświetleniowej zastosować należy ogranicznik przepięć, który podłączyć do uziemienia wykonanego w terenie zielonym na działce nr 100 przy ul. Wschodniej

Proj. przewód oświetleniowy AsXSn 2x25mm<sup>2</sup>  
podwieszony na istniejących słupach

Istn. słup żelbetowy na którym  
zabudować oprawę oświetleniową

Istn. słup żelbetowy na którym  
zabudować oprawę oświetleniową

Proj. przewód oświetleniowy AsXSn 2x25mm<sup>2</sup>  
podwieszony na istniejących słupach

Istn. słup żelbetowy na którym  
zabudować oprawę oświetleniową

Istn. słup żelbetowy na którym  
zabudować oprawę oświetleniową

Proj. przewód oświetleniowy AsXSn 2x25mm<sup>2</sup>  
podwieszony na istniejących słupach

Istn. słup żelbetowy na którym  
zabudować oprawę oświetleniową

Istn. słup żelbetowy na którą  
zabudować oprawę oświetleniową

Istn. linia oświetleniowa AsXSn 4x25mm<sup>2</sup> na stacji transformatorowej W511, z której wyprowadzić nowy obwód oświetleniowy AsXSn 2x25mm<sup>2</sup>. Zastosować ogranicznik przepięć, który przyłączyć do istniejącego uziemienia

Poważdzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opracowanie techniczne poparte dane wytyczkami. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	G.6462.03.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
Wykonawca prac geodezyjnych	Tomasz Jasiński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego o wynik powyższej weryfikacji	Protokół Weryfikacji G.6462.03.2022 z 25.05.2022r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych wykonawcy prac	
Tomasz Jasiński nr upraw. 19173	

Geodezja  
Tomasz Jasiński  
ul. Harcerska 14B  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
NIP 633-179-87-85  
tel. 606895785

GEODETA  
mgr inż. Tomasz Jasiński  
nr upraw. 19173

- układ współrzędnych prostokątnych płaskich - "2000"
- układ wysokości - PL-EVRF2007-NH
- nie wykazuje się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji
- mapa została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych

zakres opracowania

linie rozgraniczające teryty o różnym przeznaczeniu

34MN

symbol z MP2P

Id. zgł. : G.6642.80.2022

Jastrzebie-Zdrój, 9.05.2022r.

Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem

LEGENDA	
	projektowany przewód elektroenergetyczny napowietrzny ośw. typu ASxSn 2x25mm <sup>2</sup>
	proj. oprawa oświetleniowa zabudowana na istn. słupie
1/proj.	numer projektowanej oprawy oświetleniowej
	uziemienie, zgodnie z podaną wartością rezystancji
	ogranicznik przepięć
	istniejący słup z belką

UWAGI

- Zasilanie oświetlenia wyprowadzić z istniejącego obwodu oświetleniowego AaSxN 4x25mm<sup>2</sup> zawieszono na stacji transformatorowej W511
- Oprawy ledowe oświetlenia ulicznego zabudować na istniejących słupach żelbetonowych
- Zasilanie opraw wykonać za pomocą przewodu elektroenergetycznego napowietrznego AaSxN 4x25mm<sup>2</sup>
- Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i świadectwa dopuszczające stosowania wykonane przez uprawnione instytucje zgodnie z prawem budowlanym oraz usługą oświadczenia o ukończeniu

Jednostka projektowa:	Pracownia Usług Elektrotechnicznych Rafal Kamarczyk	
	ul. Pomnikowa 6, 47-450 Rozwadz REGION 305887441 e-mail: gual.kamarczyk@gmail.com	kom. 692-432-282 tel. 639-137-91-42
Temat opracowania:	<i>Budowa oświetlenia ulicy Wschodniej w Jastrzębie-Zdrój</i>	
Lokalizacja:	Jastrzębie Zdrój, ul. Wschodnia	
Inwestor:	Miasto Jastrzębie-Zdrój, <b>Arcy Janina Piasecka-Podgórska 66</b>	
Miejsce rysunku:	<b>PLAN ZAŁOŻENIA SPORADKOWANIE TERENU</b>	
Branka Elektryczna, Faza projektu PZT Data: Czerwiec 2022		
Projektant	mgr inż. Rafal Kamarczyk	Powinno być
mgr inż. Daniel Mazurkiewicz	(nie wpisany do wykazu projektantów w Branch Jastrębie)	Fazownik
Sprawydzający	mgr inż. Daniel Mazurkiewicz	
	(nie wpisany do wykazu projektantów w Branch Jastrębie)	
Koszt: 1:500	Honorarium projektanta: 1000 zł netto Honorarium sprawdzającego: 1000 zł netto Wartość kosztorysu: 2000 zł netto	
Rozmiar: A2	Faza: R_02	