
Projektowana sieć napowietrzna oświetlenia ulicy Kołłątaja
obwód nr 1 z SOU2 ASXSn 2x25; L= 321 m + YAKY 4x35 L=12m
proj. szafa SOU2
SOU2
Pas ochronny dla linii 20kV
Pas ochronny dla linii 20kV
Łączy się: E-6/1
Łączy się: E-4/2
P1-2/5
P2-1/10
P2-1/9
P2-1/8
P2-1/7
P2-1/6
P2-1/5
P2-1/4
P2-1/3
P2-1/2
P2-1/1
E-12/6
SZ90-1
SE 46*166
Ru < 10 Ω
LEGENDA
- istniej. sieć napowietrzna SN
- proj. szafka pomiarowa na słupie (w zakresie TAURON)
- proj. szafa oświetlenia ulicy SOU1, SOU2
- proj. linia napow. oświetlenia podwieszona pod istn. linia nap. nN
- proj. linia napowietrzna nN oświetlenia ulicy
- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 sieci oświetlenia ulicy prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4 zakończoną sondą uziomową FeZn M18 L=6m
- proj. rury osłonowe sztywne kielichowe
- proj. rury osłonowe karbowane giętkie dwuwarstwowe
- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym prostym na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem wg obliczeń
- projektowany wirobetonowy słup sieci nN
- istniejący słup sieci nN
- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED, ;
stop aluminium anodowane, temp=-40÷+40st.C, zabezp. przepięciowe w oprawie zabudowana na wysięgniku
- nr projektowanych słupów wirobetonowych sieci napowietrznej
- nr projektowanych słupów sieci kablowej ziemnej
- nr istniejących słupów
- odstępy od skrajni jezdni
- odstępy od istniej. sieci
- odległości w przęsłach linii napowietrznej
- proj. wkładka bezpiecznikowa montowana w podstawie SV 29.253
- projektowany ogranicznik przepięciowy SE30.166
- projektowane uziemienie - sonda FeZn M18 L=6m
- kąty załamania sieci napowietrznej
- punkt zwarcia przyjęty do obliczeń
UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA
INSTAL PROJEKT
44-341 Golkowice, ul. Lelina 37
tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-164-946 do 7
biuro@instal-projekt.net.pl
www.instal-projekt.net.pl
SKALA 1:500
DATA 07.2022
NR RYS. E-04/1
OBIEKT: OŚWIETLENIE ULICY
OPRACOWAŁ: inż. D. Białecki
BRANŻA PROJEKTU: Projekt architektoniczno-budowlany oświetlenia ulicy Kołłątaja od nr 16F do nr 67 w Jastrzębiu-Zdroju
SPRAWDZIŁ: inż. D. Białecki nr upr. SLK/0940/PWOE/05
ZAWARTOŚĆ: Schemat sieci oświetlenia ulicy Kołłątaja- szafa SOU2 obwód 1
INWESTOR: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60
format papieru
LOKALIZACJA: Jastrzębie-Zdrój, ul. Kołłątaja od nr 16F do nr 67
420x950