Istn. przewód napowietrzny oświetleniowy typu AsXSn 4x25mm², wyprowadzony z szafy oświetleniowej A30 do którego (do fazy L2) przyłączyć proj. przewód AsXSn 2x25mm²

Proj. rura ochronna gładkościena Ø50mm, ułożona pomiędzy żerdziami, w której poprowadzić przewód AsXSn 2x25mm²

Proj. przewód napowietrzny oświetleniowy typu AsXSn 2x25mm², zasilający oświetlenie przy ul. Wschodniej. Przewód podwiesić za pomocą uchwytu odciągowego

Jednostka projektowa :	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków **kom.** 692-432-262 **REGON** 363687441 **NIP** 639-177-91-42 **e-mail** pue.kramarczyk@gmail.com
Temat opracowania :	*Budowa oświetlenia ulicy Wschodniej w Jastrzębiu-Zdroju*
Lokalizacja:	Jastrzębie Zdrój, ul. Wschodnia
Inwestor:	**Miasto Jastrzębie-Zdrój, Aleja Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie Zdrój**
Temat rysunku :	**WYPROWADZENIE PRZEWODU OŚWIETLENIOWEGO ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ W511**
Branża: Elektryczna, Faza projektu: Architektoniczno-Budowlany	*Data: Czerwiec 2022*
Projektant:	mgr inż. Rafał Kramarczyk upr. nr SLK/4748/PWOE/13 bez ograniczeń do projektowania w branży elektrycznej Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Daniel Mazurek upr. nr SLK/6536/PWBE/16 bez ograniczeń do projektowania w branży elektrycznej Podpis:
Skala: -	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukcja bez zgody autora zabroniona. Podstawa prawna : ust. z dnia 04.02.1994 (Dz.U. nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994)	*Rys. nr:* **E.04**