



# Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 87 777, fax 32 47 87 779

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.03.2022 r.

PPUH INSTAL-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Leśna 37

44-341 Gołkowice

Nasz znak: TU-4375/95/AK/P0966/2022

**Dot.: Uzgodnienia trasy „Projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ul. Kołtąta od nr 16F do na 67 w Jastrzębiu-Zdroju”.**

W odpowiedzi na pismo informujemy, że w rejonie trasy „Projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ul. Kołtąta od nr 16F do na 67 w Jastrzębiu-Zdroju” przebiegają przewody wodociągowe pokazane na załączonej mapie linią koloru niebieskiego, będące w posiadaniu JZWik S.A.

Opiniujemy **pozytywnie** w odniesieniu do naszych sieci lokalizację trasy „Projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ul. Kołtąta od nr 16F do na 67 w Jastrzębiu-Zdroju”, wskazanej na załączonej mapie:

1. W projekcie należy uwzględnić następujące uwagi:

- konieczność zabudowy rury ochronnej na projektowanym kablu energetycznym w miejscu skrzyżowań z przewodami wodociągowymi;
- długość rury ochronnej 3m (1,5m od osi przewodu z obu stron);
- na etapie realizacji, należy zachować odległość min. 1,0m skrajni projektowanych fundamentów słupów oraz kabli energetycznych od skrajni przewodów wodociągowych;
- w miejscu zbliżenia na odległość mniejszą niż 1m projektowanych słupów do przewodów wodociągowych należy zabudować rurę ochronną;
- na etapie realizacji, skrzyżowania kabli energetycznych z przewodami wodociągowymi należy wykonać jako zbliżone do kąta prostego.

2. Informacja do wykonawstwa robót budowlanych:

- roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń ponadnormatywnych z przewodami wodociągowymi podlegają odbiorowi naszych służb udokumentowanym stosownym protokołem;
- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 2,5m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci należących do JZWik S.A. ;
- roboty ziemne w obrębie spodziewanej kolizji i zbliżeń prowadzić wyłącznie „ręcznie”;
- informujemy, że należy wystąpić z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWik S.A. o rozpoczęciu robót oraz o pełnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
- po otwarciu zlecenia nadzoru, należy powiadamiać każdorazowo z wyprzedzeniem o pracach w pobliżu naszych sieci i urządzeń, pod numerem telefonu: Wydział Wodociągów tel.: 32 4787772;
- ważność uzgodnienia wygasa po dwóch latach od jego wydania.

Kopia: a/a

Załącznik: 1., 2., 3. i 4. Mapy 1:500 – 1szt

Sprawę prowadzi: inż. Arkadiusz Kłapczyk

Kontakt : tel. (32) 47-87-760, [arkadiusz.klapczyk@jzwik.com.pl](mailto:arkadiusz.klapczyk@jzwik.com.pl)

DYREKTOR ds. Technicznych

mgr inż. Janusz Ogiełło

[www.jzwik.pl](http://www.jzwik.pl)

e-mail: [kancelaria@jzwik.pl](mailto:kancelaria@jzwik.pl)

NIP: 633-00-15-717

REGON: 271988582

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy:

KRS: 0000044894

Kapitał Zakładowy: 222 022 540,00 PLN wniesiony w całości

Nr rachunku: Bank Santander 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614