



Nowe rurociągi wspawac w istniejące, kolnierze zastąpić.



WIDOK W3



DN	MAX. ROZSTAW PODPARĆ [mm]
15	2000
20	2500
25	3000
32	3500
40	4000
50	4500
65	5000
80	5500
100	6000
125	6500

- UWAGI:
- KONSTRUKCJE, ORĄŻ LOKALIZACJE ZAMOCOWAŃ RUROCIĄGÓW USTALIĆ PRZY MONTAŻU ZACHOWUJĄC MAKSYMALNE ROZSTAWY PODPÓR ZGODNIE Z TABELĄ POWYŻEJ.
 - POZYCJE 001 DO 300 - PATRZ LISTA ELEMENTÓW RUROCIĄGÓW: 063-079.PW.01.04
 - 4 - OZNACZENIA PUNKTÓW WŁĄCZENIA W ISTNIEJĄCE INSTALACJE

0	01.2024	Do realizacji	P. Piorunek
Rev.	Data	Opis	Opracował
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Spółka z o.o.			
Data	01.2024	PROJEKT WYKONAWCZY	
Opracował	P. Piorunek	ZABUDOWY ODGAZOWYWCZA PRÓŻNIOWEGO	
Projektował	P. Piorunek	W OBIĘGU TECHNOLOGICZNYM ZC-1	
Sprawił	A. Jankowski	PRZĘKROJE C-C, D-D	
ZASTRZEŻENIE: NIE PRAWA WYKONYWAĆ ZŁOŻENIA OBRÓBKĘ AUTOMATYCZNĄ WYKONANIE DOKŁADNOŚĆ: WYKONANIE PRACY: SP. Z O.O. W ODDZIAŁU: 44-100 Gliwice, ul. Królewska Tamy 135		Format	Skala
Wskazanie: 25000 "MEGAT PROJEKT" SP. Z O.O. W ODDZIAŁU: 44-100 Gliwice, ul. Królewska Tamy 135		A1x1,5	1:25
		Tom	Nr rysunku
		--	063-079.PW.01.11
		Revizja	0