

Znak: ZOZ.V.010/DZP/116/21

Sucha Beskidzka dnia 20.12.2021r.

Dotyczy: Postępowania na „Dostawę filtrów powietrza”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Czy dostawa filtra kompletnego (wkład + obudowa)?

Odp. TAK.

2. Jaki zalecany producent?

Odp. Zamawiający nie zaleca producenta.

3. Czy mają to być filtry do osuszacza medycznego?

Odp. Nie, filtry do central wentylacyjnych.

4. Jaka wymagana klasa czystości powietrza?

Odp. Wg typu filtra i normy.

5. Jaki stopień gradacji?

Odp. Wg typu filtra i normy.

6. Preferowane przyłącze?

Odp. WG rozmiaru.

7. Ciśnienie i temperatura powietrza?

Odp. Filtry do central wentylacyjnych.

Z poważaniem


D Y R E K T O R
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
lek. Marek Haber

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych


mgr Sabina Steczek