



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  
w Olsztynie*

ZPZ - 2375 - 2946 /19

Olsztyn, 03.04.2019 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony „Usługi serwisowe agregatu do kogeneracji”, nr sprawy ZPZ-04/02/19

**Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców**

W związku ze złożonymi wnioskami o wyjaśnienie SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela wyjaśnień co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

Jaki jest numer silnika w agregacie prądotwórczym?

Odp.

MAN E2842 LE 322

**Pytanie 2**

Jaki jest dokładnie typ/numer filtra powietrza, filtra gazu, filtra odmy w agregacie prądotwórczym, bądź czy jest możliwość przesłania zdjęć filtrów?

Odp.

Filtr oleju MAN 051-05504-0087

Wkład filtra powietrza PA 2776

Filtr powietrza Filtron AM401/1

Wkład filtra gazu Honeywell

**Pytanie 3**

Ile obecnie agregat ma przepracowanych motogodzin?

Odp.

33433

**Pytanie 4**

Jaka ilość oleju oraz płynu chłodniczego podlega wymianie w agregacie?

Odp.

Olej 90 l

Płyn chłodniczy 7 l

**Pytanie 5**

Czy podczas wymiany turbosprężarki w agregacie Zamawiający dopuszcza zwrot starej turbosprężarki?

Odp.

Tak.

Pytanie 6

W zakresie remontu R! wchodzi wymiana turbosprężarki, czy Zamawiający dopuszcza regenerację turbosprężarki?

Odp.

Tak

Pytanie 7

W warunkach udziału w postępowaniu wymagane jest przedstawienie referencji na świadczenie usług serwisowych gazowego agregatu do kogeneracji, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi poświadczenie na serwisowanie biogazowych agregatów do Kogeneracji ?

Odp.

Tak. Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi poświadczenie na serwisowanie biogazowych agregatów do Kogeneracji.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia autoryzacji producenta silnika MAN na serwis agregatów gazowych?

Odp.

Nie

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.04.2019 r.?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania i otwarcia ofert, z uwagi na pilną konieczność wykonania kolejnego przeglądu instalacji.

Pytanie 10

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.04.2019 r.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania i otwarcia ofert, z uwagi na pilną konieczność wykonania kolejnego przeglądu instalacji.

Z-CIA DYREKTORA DS. TECHNICZNO-LOGISTYCZNYCH  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

*mgr Mariusz Moczulski*

Sporządził:

Konrad Piotrowski