

Odpowiedź nr 2 z dnia 28.02.2022

Dotyczy: postępowania nr 02/OZ/2022/WU pt. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Prawęcice, Gmina Aleksandrów Łódzki w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający w związku z wpływieniem zapytań do niniejszego postępowania, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Proszę o uszczegółowienie, co Wykonawca powinien zakupić. Występują rozbieżności pomiędzy udostępnionymi danymi w plikach. W szczególności, czy należy zakupić: - przepływomierz elektromagnetyczny - 2 sondy hydrostatyczne - 3 przetworniki ciśnienia - sprężarkę - filtr węglowy "goły", czy też ma być wyposażony w jakiś osprzęt, np. automatyczne czyszczenie - 12 zaworów - czy same elementy mechaniczne czy też razem ze sterowaniem oraz czy mają mieć końcówki elektryczne – 2 falowniki - przełącznik sieć agregat, oraz czy w wersji automatycznej czy ręcznego przełączania – grzejniki elektryczne.

Odpowiedz nr 1.

Wykonawca musi zakupić :

1. przepływomierz elektromagnetyczny 1 szt.
2. sondy hydrostatyczne 2 szt.
3. przetworniki ciśnienia 3 szt.
4. sprężarkę 1 szt.
5. filtr węglowy z głowicą sterującą (zaworem wielodrogowym) o parametrach takich jak istniejący filtr 1 komplet.
6. zawory kompletne ze sterowaniem elektrycznym(końcówki elektryczne) 12 szt.
7. falowniki 2 szt.
8. przełącznik sieć-agregat w wersji automatycznej 1 szt.
9. grzejniki elektryczne 2 szt.

Kierownik Zamawiającego
Prezes Zarządu
Grzegorz Andrzejczak