Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.; dalej Pzp),

w dniu 29.07.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Naprawa przęseł i podpór Wiaduktów Warszawskich w Bydgoszczy - projekt i naprawa”,** Nr sprawy **026/2021.**

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp:

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.

Pytania – zestaw 1 z dnia 23.07.2021 r.

1. Zwracam się z wnioskiem o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykonanej naprawy powierzchni tj. jednej roboty budowlanej polegającej na naprawie powierzchni betonowych lub żelbetowych zaprawami typu PCC w ilości minimum 500,00 m2 na 400,00 m2 lub dopuszczenie wykonania naprawy tej powierzchni w ramach jednego lub dwóch zadań.
   Zmiana powyższego warunku umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie potencjalnych wykonawców jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia konkurencji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie wprowadza wnioskowanej zmiany.

Pytania – zestaw 2 z dnia 27.07.2021 r.

2. W odniesieniu do zapisu SWZ pkt. XVIII ust. 1 ppkt. 2b) Czy Zamawiający dopuszcza by kierownik budowy posiadał pięcioletnie doświadczenie jako kierownik budowy /kierownik robót mostowych? Zakres doświadczenia dla osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy nie powinien ograniczać jego doświadczenie tylko do doświadczenia na stanowisku kierownika robót, ale przede wszystkim powinien wymagać doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i zmienia w pkt XVIII.1.2) b) SWZ warunek dot. **kierownik budowy.**

Nowe brzmienie:

b) **kierownik budowy** – minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej;

minimalne doświadczenie zawodowe: pięć lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót mostowych i/lub kierownik budowy, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

Pytania – zestaw 3 z dnia 27.07.2021 r.

3. W związku z zamiarem udziału w przedmiotowym zamówieniu zwracamy się z prośbą o zmianę warunku SWZ Rozdział XVIII ust. 1 pkt 2) ppkt. b) na następujący:
   b) kierownik budowy – minimum 1 osoba:
   minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej;
   minimalne doświadczenie zawodowe: pięć lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót mostowych i/lub kierownik budowy, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający odsyła do wyjaśnień na pytanie nr **2.**

Pytania – zestaw 4 z dnia 27.07.2021 r.

4.1. Ilości robót w przedmiarze wskazanym przez Zamawiającego, zdaniem Wykonawcy nie pokrywają w całości koniecznych do wykonania napraw. Czy Zamawiający, po potwierdzeniu zwiększenia zakresu koniecznych napraw będzie zwiększone ilości rozliczał po cenach jednostkowych?

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje zwiększenia zakresu robót.

4.2. Co oznacza przedmiar z maksymalnym zakresem? Czy Zamawiający ogranicza roboty remontowe do ilości wskazanych w przedmiarze i w trakcie realizacji, po osiągnięciu ilości przedmiarowych dalsze, konieczne do wykonania roboty będą zaniechane?

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający udzieli wyjaśnień w późniejszym terminie.

4.3. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono dużą ilość rys w strefach wspornikowych zarówno od spodu konstrukcji jak i od góry na kapach chodnikowych (pęknięcia/rysy na izolacjionawierzchni z żywicy), z których część wskazuje na pęknięcia przez cały przekrój kapy (białe wykwity od spodu). Czy Zamawiający będzie wymagał ich naprawy np. poprzez iniekcję żywiczną i naprawę izolacjionawiechni chodników?

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje wykonania iniekcji w miejscach występujących rys i mikrorys, oraz naprawy izolacjo-nawierzchni na chodnikach

4.4. Czy Zamawiający będzie wymagał podniesienia obiektu na czas wykonania renowacji łożysk?

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje podniesienia przęseł.

4.5. W załączonej inwentaryzacji wskazano m.in. na zawilgocenia i wykwity wapienne w miejscach przerw dylatacyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy doszczelnienia dylatacji w ramach ceny kontraktowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje wykonania doszczelnienia dylatacji w ramach ceny kontraktowej

4.6. W §3 p.1 wzoru umowy określono, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na kwotę wynikającą z oferty, zaś w załączniku 4 – kosztorys ofertowy – w uwagach ujęto zapis, że Zamawiający dokona płatności wyłącznie za faktycznie wykonane roboty. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczne roboty wykonane przez Wykonawcę.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający udzieli wyjaśnień w późniejszym terminie.

Pytania – zestaw 5 z dnia 27.07.2021 r.

5. Zwracamy się z pytaniem do Zamawiający czy uzna on za spełnienie warunku udziału w postępowaniu postawionego w pkt. XVIII ust. 1 ppkt. 2a) SWZ, gdy Wykonawca na potwierdzenie przedstawi:

a) projektant– minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej
minimalne doświadczenie zawodowe:
- minimalne doświadczenie zawodowe: pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu obiektów mostowych na stanowisku projektanta branży mostowej, w tym minimum jednego projektu budowy, przebudowy, rozbudowy lub **remontu** obiektu inżynierskiego żelbetowego.
Powyższe pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencji i umożliwi większej rzeszy Wykonawców na udział w przedmiotowym postępowaniu.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i zmienia w pkt XVIII.1.2) a) SWZ warunek dot. **projektanta.**

Nowe brzmienie:

a) **projektant**– minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej
minimalne doświadczenie zawodowe:
- minimalne doświadczenie zawodowe: pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu obiektów mostowych na stanowisku projektanta branży mostowej, w tym minimum jednego projektu budowy, przebudowy rozbudowy lub **remontu** obiektu inżynierskiego żelbetowego.

Pytania – zestaw 6 z dnia 28.07.2021 r.

6. Proszę o podanie rodzaju mat węglowych.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zadanie jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Ilości i rodzaj mat określa projektant na bazie danych z własnej inwentaryzacji i obliczeń. Ponadto, Zamawiający nie może podawać szczegółowych danych mogących wskazać producenta lub dostawcę materiału.

II. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ** są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art.284 ust.3 i art.286 ust.3 Pzp, Zamawiający **przedłuża terminu składnia ofert do dnia 10.08.2021r. godz.10:00** I na postawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:

- *dotychczasową datę „02.08.2021 r.", zawartą w **pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ**, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert, **zmienia na datę: „10.08.2021 r."***
  Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
- *dotychczasową datę „31.08.2021 r.", zawartą w **pkt XV.1. SWZ**, dotyczącą terminu związania ofertą, **zmienia na datę: „08.09.2021 r."***

III. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ** prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu**.**

IV. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ** stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 484753**).

p.o. DYREKTORA
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek
.....
(podpis kierownika zamawiającego)