



## Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska”

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00402928/01 z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00433807/01 z dnia 2024-07-29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00441688/01 z dnia 2024-08-01

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 20

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

1. W załączniku do odpowiedzi 5-13 Zamawiający umieścił "Zestawienie wpustów Dr Zielińskiego, Królowej Jadwigi, Hallera", dla odcinka Di-D9. W punktach 3, 4, 5 zawarto trzy razy ten sam odcinek sieci D6-Wp7 - tym samym w całkowitym zestawieniu kanałów liczba wpustów może być zdublowana. Proszę o potwierdzenie, że odcinek ten ma być liczony tylko raz.

W tym samym zestawieniu wpustów pkt. 13 (D1-Wp1.1) określono rzędną dna 120,45 i rzędną terenu 130,45 tym samym wysokość wpustu wynosić będzie 10m. Proszę o potwierdzenie, że rzędne zostały określone prawidłowo.

#### **Odpowiedź:**

**Na odcinku Di-D9 ul. Kr. Jadwigi, w zestawienia wpustów należy pominąć poz. Nr 4 i 5 (błędnie ujęto w zestawieniu)**

**W pkt nr 13 zestawienia wpustów (D1-Wp1.1) przykanalik do studni włączyć na rzędnej 119,36.**

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

**Z poważaniem,**

Z up. Burmistrza

Przemysław Bloch  
Naczelnik Wydziału

#### **Załączniki:**

- 1) Zestawienia wpustów.

#### **Otrzymują:**

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

- 2) a/a

sporządziła: Arleta Matusik