

Znak sprawy: ZEAS.611.3.2024

---

Stęszew, dnia 13 marca 2024 r.

Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** zapytania ofertowego na remont pokrycia dachowego w budynku „A” Przedszkola w Stęszewie.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

### **Pytanie 1:**

Proszę o przedstawienie specyfikacji parametrów materiałów, o których mowa w przedmiarze .

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający przedstawia poniże parametry dotyczące papy, które nie mogą być mniejsze niż:

Grubość (mm): 5,2

Giętkość w niskich temperaturach (°C): -20

Wytrzymałość na rozciąganie – wzdłuż/w poprzek (N/50mm): 950/700 .

Dyrektor Przedszkola w Stęszewie

Małgorzata Sikora

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. Platforma zakupowa
3. a/a