

Wola Dębińska, 15.04.2022 r.

Nasz znak: RWI.271.10.2022

Gmina Dębno
Wola Dębińska 240,
32-852 Dębno
tel. 014 6658714, fax. 014 6658722

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Maszkienice oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice**”

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Gmina Dębno, działając zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania oraz działając zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze. zm.) informuje iż, zmienia treść SWZ.

PYTANIA/ODPOWIEDZI:

Pytanie nr 1

W części III PFU pkt. 3.8 „Modernizacja układu higienizacji i stabilizacji osadu” określono „osad po odwodnieniu będzie poddawany mieszaniu z wapnem w mieszarce osadu”. Czy zastosowana mieszarka i technologia mieszania ma umożliwić potencjalne wykorzystanie wymieszanego osadu z wapnem jako produktu; polepszacza gruntów rolnych ?

Ad.1

Zastosowana mieszarka ma zapewnić higienizację oraz stabilizację chemiczną osadu. Wymagane w efekcie uzyskanie kodu osadu 19 08 05. Należy zwrócić uwagę na przewidywane zapisy ustawy o osadach, tj. dodatkowo osad ma mieć nie więcej niż 65% substancji organicznych. Wymagana wydajność dozowania wapna w zakresie regulacyjnym 0-100% ilości suchej masy osadu. Wymagana maksymalna wydajność dozowania wapna dla pełnej wydajności prasy tj. 180 kg/h wapna. Nie dopuszcza się pracy urządzeń przy pełnej wydajności powyżej 50Hz częstotliwości pracy silników napędów. Powstały osad nie będzie wykorzystywany jako polepszacz gruntów rolnych.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający udostępni archiwalne rysunki istniejących żelbetowych zbiorników procesowych oczyszczalni ścieków celem wyliczenia ich powierzchni ścian, dna i stropów na potrzeby określenia zakresu remontu.

Ad.2

Zamawiający nie posiada ww. dokumentacji.

Pytanie nr 3

Czy w związku z pytaniem nr 2 i wobec skomplikowanego tematu, gdzie trzeba uwzględnić remont istniejących obiektów oczyszczalni, Zamawiający przewiduje przesunięcie (wydłużenie) terminu składania ofert?

Ad.3

Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 25.04.2022r. do godz. 10:00

Zamawiający zmienia Specyfikację Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

ZMIANA TREŚCI SWZ

Było Rozdział XVII ust. 1 SWZ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.05.2022 roku, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Jest Rozdział XVII ust. 1 SWZ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 22.05.2022 roku, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Było Rozdział XVIII ust. 1 SWZ

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminadebno> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 19.04.2022r. do godz. 10:00

Jest Rozdział XVIII ust. 1 SWZ

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminadebno> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 22.04.2022r. do godz. 10:00

Było Rozdział XIX ust. 1 SWZ

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 19.04.2021r. o godz. 10:05

Jest Rozdział XIX ust. 1 SWZ

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 25.04.2021r. o godz. 10:05

Wójt Gminy Dębno
Wiesław Kozłowski

.....
(podpis Kierownik Zamawiającego)

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a