

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane w dniu 05.09.2022 r. zapytanie dotyczące przygotowania oferty pn.: **Zakup materiałów z podziałem na branże: ogólnobudowlaną, elektryczną oraz instalacyjną na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.**

Pytanie Wykonawcy do części 2 postępowania:

Witam Uprzejmie proszę o odp na pytanie :

23 Przycisk dzwonek natynkowy czy podtynkowy?

24 Przycisk światło natynkowy czy podtynkowy?

26 Szybkozłączka 2x4 WaGO na drut czy linkę?

31 Szyna prądowa 3F ile modułów, widelkowa czy palcowa?

34 Bezpiecznik BM 75A 75A brak wkładek o takiej wartości, chodzi o 80A?

Dziękuję za odpowiedzi

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zestawienie dotyczy:

W poz. 23 – Przycisk „dzwonek” podtynkowy

W Poz. 24 – Przycisk „światło” podtynkowy

W Poz. 26 - Szybkozłączce (drut)

W Poz. 31 - Szyna łączeniowa 3F (1m)

W Poz. 34 - Bezpiecznik: tak dotyczy 80A.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do **09.09.2022 r. do godz. 12:00.**

WICEPREZES ZARZĄDU

Mariusz Plutowski

PROKURENT

Mieczysław Gause