

ELEWACJA
TABLICY T



Parametry tablicy rozdzielczej:
- obudowa metalowa 5x24 n/t
- klasa ochronności I
- IP40
- IK07

BILANS MOCY TABLICY T:

$P_i = 22{,}60kW$
$k_j = 0{,}6$
$P_s = 15{,}82kW$
$I_B = 25A$

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci odbiorczej TN-S 400/230V

Usługi inżynierSKO–BUDOWLANE Cezary Marciniak		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA OBIEKTU	BUDOWA GARAŻU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAJEWIE BIAŁYM	DATA 28.04.2021
ADRES OBIEKTU	NA DZIEŁCE NR EWID. 125, OBRĘB EWIDENCYJNY KRAJEWO BIAŁE 0023, GM. ZAMBRÓW	
INWESTOR	GMINA ZAMBRÓW UL. FABRYCZNA 3 18/300 ZAMBRÓW	
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA I ELEWACJA TABLICY T	NR. 1
PROJEKTANT	mgr inż. ADAM KONIUCH nr upr. PDL/0069/POOE/12	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. PAWEŁ KUŹMICKI	
WSPÓŁPRACA		