



GMINA WYRZYSK

URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29
tel. (67) 286-24-00, fax. (67) 286-26-26
e-mail: urząd@wyrzysk.pl

Wyrzysk, dnia 23 lutego 2024 r.

Nr postępowania: ZPU.271.2.2024

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym w rozumieniu art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (zwana dalej „p.z.p.”), pn. „**Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 p.z.p., udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”):

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy stabilizacji RM=2,5MPa gr 30cm metodą na miejscu, zamiast wykonania w-wy mieszanki C1.5/2,0?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie zgadza się na wykonanie warstwy stabilizacji RM=2,5MPa gr 30 cm metodą na miejscu. Należy wbudować mieszankę z dowozu zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej.

Powyższe pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.

Z poważaniem

BURMISTRZ

(-) Bogusława Jagodzińska