

GMINA SKARBIMIERZ
49-318 Skarbimierz- Osiedle
Ul. Parkowa 12

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie treści SWZ

dot. Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Skarbimierz w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00468085 z dnia 23.08.2024 r. opublikowane w BZP
nr postępowania RI.271.15.2024R

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019), **przedłuża termin składania ofert do dnia 11.09.2024 r. godz. 09:00, oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 11.09.2024 r. godz. 09:05**

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 przywołanej ustawy wprowadza stosowne zmiany w treści SWZ polegające na:

- 1) zmianie terminu składania ofert z dnia 09.09.2024 r. godz. 9:00 na dzień 11.09.2024 r. godz. 09:05
- 2) zmianie terminu związania ofertą z dnia 08.10.2024 r. na dzień 10.10.2024 r.

Przedłużenie terminu składania ofert podyktowane jest niezbędnym dodatkowym czasem na wprowadzenie zmian w ofertach w związku z koniecznością udzielenia zapytań do postępowania.

▪ **Zmiana treści SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

➤ ZMIANA NR 1:

Dział IV pkt. 2 ppkt a) SWZ zmienia brzmienie w następujący sposób:

Było:

„Dostarczone oprawy oświetleniowe LED muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej”

Po dokonaniu zmian jest:

„Dostarczone oprawy oświetleniowe LED, muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej lub dopuszczone do użycia na terenie Unii Europejskiej”

▪ **Zmiana treści OPZ**

➤ ZMIANA NR 1:

Pkt. 1 ppkt. 33)

Było:

„Oprawa i system sterowania oświetleniem musi posiadać aktualny certyfikat ENEC i ENEC + wydany przez laboratorium zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej oraz posiadać stosowne deklaracje”.

Po dokonaniu zmian jest:

„Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat ENEC i ENEC + wydany przez laboratorium zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej oraz posiadać stosowne deklaracje. System sterowania oświetleniem musi posiadać aktualny certyfikat ENEC wydany przez laboratorium zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej oraz posiadać stosowne deklaracje”.

➤ ZMIANA NR 2:

Pkt. 1 ppkt. 32)

Było:

„Oprawa musi posiadać deklarację środowiskową (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzoną przez uprawnioną jednostkę badawczą”

Po dokonaniu zmian jest:

Zapis usunięty

➤ ZMIANA NR 3:

Pkt. 1 ppkt. 22)

Było:

„Trwałość strumienia światła oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury TC = 105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)”

Po dokonaniu zmian jest:

Zapis usunięty

Jednocześnie informuję się, że ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00468085 z dnia 23.08.2024 zostało zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00487511 z dnia 06.09.2024 r.

Załączniki (po modyfikacji):

- 1) SWZ
- 2) OPZ

Zamawiający

