

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „**Przebudowa przestrzeni miejskiej Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze**”.
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.9.2021.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE NR 17

Zgodnie oznaczeniem według rysunku Projekt zagospodarowania terenu z Projektu wykonawczego przebudowy drogi renowacji bezwykopowej należy poddać kanał kd1100 od studni D13/S13 do studni/komory umieszczonej w pasie ul. Wyzwolenia. Jednakże stwierdzono, że od komory D22/S22 w kierunku ul. Wyzwolenia kanał został już przebudowany za pomocą rur i studni GRP.

W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, czy kanał kd1100 należy poddać renowacji za pomocą wykładziny/rękawa CIPP wyłącznie na odcinku D13/S13 do D22/S22?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17

Kanał kd 1100 na odcinku od D13/S13 do D22/S22 należy poddać renowacji za pomocą wykładziny rękawa CIPP.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów

Przewodniczący komisji przetargowej