

PKM.4001.88.2022.PZ

Gdańsk dnia 24.11.2022 r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostosowanie budynku do wymogów p.poż wraz z remontem dachu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku, ul. Smoleńska.”.

Nr postępowania: 167/BZP-U.510.137.2022/KW

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela poniższego wyjaśnienia

Pytanie nr 2

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie kwestii pokrycia dachówkowego a mianowicie koloru dachówki z jakiej ma zostać wykonane pokrycie dachu, oraz o podanie materiału i koloru z jakiego mają zostać wykonane okna połaciowe na dachach budynków

Odpowiedź nr 2

Należy zastosować dachówkę karpiówkę ceramiczną. Dachówkę dopasować kolorem do dachu bursy (fot. poniżej).

Okna połaciowe drewniane uchylne na zewnątrz z systemowym opierzeniem o wymiarach 660x780 mm, z szybami bezpiecznymi, niskoemisyjnymi. Kolor zbliżony do dachówki ceramicznej.



Fot. dach bursy



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Pytanie nr 3

Proszę o podanie konkretnych profili dla schodów stalowych, tak aby można było je wycenić.

Odpowiedź nr 3

Należy zastosować schody systemowe, stalowe, stopnie stalowe z kraty systemowej o oczkach 3-4 cm, na słupach kotwionych w stopach fundamentowych, mocowanych do ściany szczytowej śrubami.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 25-11-2022