

Spółdzielnia Łabiszynek  
Łabiszynek  
62-200 Gniezno

**Urząd Gminy Gniezno**  
**Al. Reymonta 9-11**  
**62-200 Gniezno**

## **WARUNKI TECHNICZNE**

### **rozbudowy sieci wodociągowej**

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo wielkopolskie, Gmina Gniezno, Miejscowość Jankówko, działka nr 11/3, 8/3

1. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej należy dokonać do istniejącej sieci wodociągowej w miejscu uzgodnionym z Konserwatorem sieci na działce nr 8/3.
2. Sieć należy zaprojektować i wykonać z rur PE fi 125 mm. Projekt i wykonanie należy zrealizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz z Zarządzeniem nr 60 Ministerstwa Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych.
3. Włączenia w istniejącą sieć wykonać za pomocą trójnika żeliwnego i zasuwy odcinającej.
4. Na końcówce wodociągu należy zamontować hydrant z zabudowaną zasuwą – zgodnie z wytycznymi branżowymi.
5. Przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej Inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę z właściwego organu administracji państwowej, jeżeli jest to konieczne.
6. Sieć zostanie wykonana kosztem i staraniem wnioskodawcy przez uprawnione przedsiębiorstwo lub zakład instalacyjny, którego przedstawiciel posiada świadectwo przygotowania zawodowego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o terminie rozpoczęcia prac a po ich wykonaniu zgłosić wykonaną sieć do odbioru. Po zakończeniu prac zostanie dokonany odbiór i włączenie do sieci.
8. Zabrania się samodzielnego włączenia do sieci.
9. W miejscach kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi prace prowadzić ręcznie. Wejście w pas drogowy uzgodnić z właściwym administratorem drogi.
10. Inwestor oświadcza, że jest świadomy ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane awarią sieci.
11. Uruchomienie sieci wodociągowej może nastąpić po wykonaniu:
  - ❖ Badań laboratoryjnych wody celem ustalenia warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.
  - ❖ Przedłożenia wykonanej dokumentacji projektowej i inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej sieci wodociągowej.
  - ❖ Widocznego i trwałego oznakowania umiejscowienia zasuw.
  - ❖ Dezynfekcji sieci wodociągowej oraz dokonaniu próby szczelności.
12. Odbiór sieci w stanie odkrytym należy zgłosić konserwatorowi ujęcia wody w Jankówku Panu Krystian Braszka, tel. 691 756 999.
13. Wszelkie sprawy związane z przedsięwzięciem prosimy konsultować bezpośrednio z Konserwatorem.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Pan Krystian Braszka – Konserwator
3. a/a

PREZES ZARZADU

  
Artur Baran