

**Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Cieszynie ul. Motokrosowa**

ETAP 18 – Zadanie 3

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Lp.	Typ Wymiar w świetle przejścia	Opis	Grubość ściany	L	P	Razem	Uwagi
1	D1 90/205	Drzwi pełne	24 cm	3	4	7	1 szt.P - elektrozaczep z kontrolą dostępu
2	D1 90/205	Drzwi pełne	12 cm	14	13	27	1 szt. - kąt otwarcia 180 °
3	D2 90/205	Drzwi pełne + bulaj	24 cm		1	1	kąt otwarcia 180 °
4	D2 90/205	Drzwi pełne + bulaj	12 cm	2		2	
5	D3 90P+40L/205	Drzwi pełne 1,5-skrzydłowe	12 cm	1		1	Elektrozaczep z kontrolą dostępu
6	D4 100/205	Drzwi pełne	24 cm		1	1	
7	D4 100/205	Drzwi pełne	12 cm	1		1	
8	DW1 90/205	Drzwi pełne z kratką nawiewną	24 cm		4	4	1 szt. - kąt otwarcia 180 °
9	DW1 90/205	Drzwi pełne z kratką nawiewną	12 cm	6	7	13	4 szt. - kąt otwarcia 180 °
10	DW2 90/205	Drzwi pełne z kratką + bulaj	12 cm	3	2	5	
11	DW3 80/205	Drzwi pełne z kratką + bulaj	12 cm	2	3	5	
12	DP1 90/205	Drzwi stalowe ppoż.	12 cm	1		1	kąt otwarcia 180 °, kolor RAL9007, 3 zawiasy, samozamykacz górny, ościeżnica regulowana w kolorze drzwi
		RAZEM szt.				68	
	Opis drzwi – poz. 1-11						
	- drzwi oraz ościeżnice regulowane okleinowane laminatem HPL w kolorze (dąb kanadyjski/orzech nizinny)						
	- zamek z wkładką						
	- klamki typu U + rozetka						
	- wszystkie okucia - stal nierdzewna						
	- 3 zawiasy						
	- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym						
	- klasa izolacyjności akustycznej Rw=min. 32 dB						