

LEGENDA:

- Płytka ceramiczna wysokospieczona 60x60cm, podłogowa, szara mat, np. Rako Cemento DAK63661 lub równoważna. Cokół - płytka ceramiczna wysokospieczona 60x9,5cm, cokołowa, szara mat, np. Rako Cemento DSAS4661 lub równoważna. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, np. MAPEI kolor 114 lub równoważna
- Płytka ceramiczna wysokospieczona 60x60cm, podłogowa, jasnoszara mat, np. Rako Cemento DAK63660 lub równoważna. Cokół - płytka ceramiczna wysokospieczona 60x9,5cm, cokołowa, jasnoszara szara mat, np. Rako Cemento DSAS4660 lub równoważna. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, np. MAPEI kolor 100 lub równoważna
- Płytka gresowa 30x30cm, podłogowa, jasnoszara mat, np. Rako BASE DDM06432 lub równoważna. Cokół do wys. 10cm - Płytka gresowa 30x30cm, podłogowa, jasnoszara mat, np. Rako BASE DDM06432 lub równoważna. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, np. MAPEI kolor 100 lub równoważna
- Płytka granitowa 60x60x1,5cm, podłogowa, polerowana, kolor bianco cristal (biało-szary) Cokół do wys. 10cm - Płytka granitowa 30x30cm (dent. jak na posadzce. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, np. MAPEI kolor 100 lub równoważna
- Posadzka betonowa impregnowana impregnatem do betonu, np. BAUTECH DST SYSTEM lub równoważna: posypka utwardzająca Bautop Enduro lub równoważny oraz impregnat Bauseal Enduro lub równoważny
- Wykładzina sportowa winylowa np. Tarkett Omnisport Reference 6,5mm kolor Light green 020 lub równoważna
- Płytki gresowe, nieszkliwione, barwione w masie 60x60 cm, jasnoszara mat, rektyfikowana, np. RAKO BASE DAK63432 lub równoważna. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, np. MAPEI kolor 110 lub równoważna
- Płytka ceramiczna wysokospieczona 60x30cm, schodowa, szara mat, np. Rako Cemento DCPSE6661 lub równoważna. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, np. MAPEI kolor 114 lub równoważna
- Wykładzina flokowana w rolce, szaro-beżowa, np. Forbo Flotex Calgary kolor silver lub równoważna. Wykładzina wywinięta na ścianę na wys. 10cm
- Homogeniczna wykładzina winylowa, gr. warstwy użytkowej 2,0mm, kolorystyka „grey"; antypoślizgowość R9; np. iQ Granit NeutralsTarkett lub równoważna
- Homogeniczna wykładzina winylowa faktura desek drewnianych, panele o wymiarach 20 cm x 122 cm, kolorystyka „drewno naturalne" wg Inspiration 55-70 Wood English Oak Natural iD70, np. Tarkett lub równoważna
- Wycieraczka systemowa aluminiowa z tekstylnymi wkładami osuszającymi i czyszczącymi wkładami z gumy zębatej, np. Unimat Algumata Variant 17 RT LX lub równoważna
- Podłoga podniesiona w wersji izolacyjnej przeznaczona do pomieszczeń z wymogiem podwyższonych parametrów ochrony przeciwpożarowej, płyty podłogowe 600x600x40mm, wykończona wykładziną PVC, prądoprzewodząca; pom. stanowiska kierowania, serwerownia, pom. monitoringu
- Płytki gresowe, nieszkliwione, barwione w masie 30x30 cm. mozaika jasnoszara mat, rektyfikowana, np. RAKO BASE DDM06432 lub równoważna. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, np. MAPEI kolor 110 lub równoważna
- Podłoga systemowa wg wytycznych wybranego producenta saun
- listwa progowa np. Schlüter - Schiene AE 100 lub równoważna
- dylatacja konstrukcji - aluminiowy profil dylatacyjny posadzki gresowej, np., Schlüter Dilex BT lub równoważna

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami sztuki budowlanej.
2. Przyjmuty posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wyryczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych domiarów rzeczywistych wymiarów na obiekcie.
4. Wymiary otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Kształtowanie weryfikować pod względem szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skontrolować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zastosowaniu adorytmentem dla uniknięcia niedokładności.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym przemysłowo lub wyposażeniem. Murowanie okiennych partii ścian realizować po weryfikacji opraconam przez projektanta konstrukcji.
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i techniczne od wykazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przykuwać do otworów opisanych na schematach otwórczych w dokumentacji - część konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoczynać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe oraz kooordynacyjne.
12. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 34 ust. 4 pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) projektant sprawuje nadzór autorski na obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
14. Wszystkie otwóry w stropach, ścianach, szachty instalacyjne wg projektów instalacyjnych.

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"D"	R 30	(-)	REI 30	EI 30	(-)	(-)

SCHEMAT: KIERUNEK POŁOWCY: N

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ, W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ "ILIDO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

P.S. BUDOPROJEKT
40-224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
tel./fax (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jerzy DOMAŃSKI	261/79	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Paweł DOBRYNIEWSKI		
	mgr inż. arch. Magdalena POLAK	20/SLOMK/2017	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Maria DOMAŃSKA	342/86	

INWESTYCJA: BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE

OBIEKT: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JRG W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIAŁKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14

TEMAT RYSUNKU: RZUT POSADZEK 1. PIĘTRA — SKALA: 1:100

STADIUM	BRANŻA	NR. ARCHIWALNY	DATA	PLIK
PW	ARCHITEKTURA	943/2019	2019–07	PSPC3–10–01–602