

OZNACZENIA:

KG4p-1, ..., KG4p-9 - istn. typowa kuchenka gazowa 4-palnikowa;  
N1, ..., N9, - nawiew; typowy nawietrzak okienny w ramie okna  
lub nawietrzak podokienny F=150cm<sup>2</sup>;

W1i. - istn. kanał went. Ø110, z wyrzutnią ścienną, went. mech. wyciągową;  
W2, W4, W7, W8, - proj. kanał went Ø110 z wyrzutnią ścienną, went. mech wyciągową;  
W3i, W5i, W6i, . - istn. kanał went. mурowany z kratką went. 14x21cm pod stropem;  
W9. - proj. kanał went. Ø150 dwusieczny z wyprowadzeniem nad dach,

kratka went. pod stropem;  
GM-22,..., GM-41 - gazomierz miechowy G-1,6  
z oznaczeniem obsługiwanego lokalu mieszkalnego;  
GM-11 \*,..., GM24 - zaślepięone podejście do gazomierza, rozstaw króćców 130mm.


Przewody gazowe od odbiorników gazowych wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie lub z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub poprzez połączenia zaciskowe. Prowadzić góら po ścianie.  
Od kurka głównego do gazomierzy instalacja wykonana bezwzględnie z rur stalowych spawanych.  
Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane zastosować tuleje ochronne z wypełnieniem kitem plastycznym.



pion stalowy gazowy

przewody stalowe spawane - część wspólna instalacji;

przewód miedziany Ø15-22 Cu od gazomierzy do odbiorników gazowych;



UWAGA! PRZEWÓD Z ISTN. INSTALACJI GAZOWEJ DO  
GAZOMIERZA MONTOWAĆ DO LEWEGO KRÓĆCA  
GAZOMIERZA, NATOMIAST PRZEWÓD Z GAZOMIERZA DO  
LOKALU MONTOWAĆ DO PRAWEGO KRÓĆCA GAZOMIERZA,  
PATRZĄC OD PRZODU GAZOMIERZA.

Usługi Projektowe "Pionus" Grzegorz Sułkowski ul. Brzostewskiego 20/6, 58-400 Kamienna Góra NIP 614-102-95-81 REGON 020796779	
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
Inwestycja	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym. Budynek "D".
Inwestor	DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII sp. z o.o. UL. KORCZAKA 1, 58-400 KAMIENNA GÓRA
Adres inwestycji	ul. Korczaka 1D, 58-400 Kamienna Góra, dz. nr 10/5 obr. Kamienna Góra-8
Branża	INSTALACJE SANITARNE.
Projektował	inż. GRZEGORZ SUŁKOWSKI, zam. Kamienna Góra Upr. bud. do proj. bez ogr. w specjaln. inst. sanitarne Nr ewid. 591/07/IDUW, Czynnek PIIB nr DOŚ/IS/0069/02
	SKALA 1:100.
	Data 29.07.2022
Nazwa rysunku	AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ. CZĘŚĆ WSPÓLNA.