

ODPOWIEDŹ NR 4 NA PYTANIA

dotyczy: postępowania nr DZP.26.1.79.2021 na roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomej ścian metodą iniekcji krystalicznej w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 4 części.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), udziela odpowiedzi na pytanie do SWZ, które wpłynęło w dniu 02.07.2021 r.

Zadane pytanie:

Dzień dobry, ponieważ dziwi mnie zmiana technologii wykonania iniekcji na podmiotowych budynkach i chciałbym prosić o jednoznaczne potwierdzenie tego faktu. Iniekcję grawitacyjną opartą na krzemianach powodującą drugą krystalizację w murze, tworzącą przeponę stosuje się żeby nie ingerować zbyt mocno w stare kruche mury ceglane. Ciśnienie nie tylko może usunąć fugi, ale i spowodować spękania starych cegieł, co dopiero może osłabić konstrukcję. Iniekcję grawitacyjną którą wykonuje firma Akma Polska nie jest dokładnie iniekcją krystaliczną Pana Nawrota, ale jest to technologia oparta w jej głównym aspekcie tak samo na właściwościach krzemianów. Inne dodatki mineralne itd czynią technologię lepszą lub gorszą. W naszej technologii nawierty można robić w jednym rzędzie, a otwory wypełnia się zaprawą wodoszczelną renowacyjno naprawczą tak że nie zostawia się pustych dziur po odwiertach. Są to materiały kompatybilne i zgodne z wewnętrznymi strukturami murów co powoduje że mur ich nie odrzuca po kilku latach. A co za tym idzie poprzez drugą krystalizację struktury wzmacniają się i osuszają. Czy dopuszczacie Państwo wykonanie iniekcji metodą niskociśnieniową? Metoda ta w naszej opinii jest szybsza, skuteczniejsza i ponad 60% mniej osłabiająca konstrukcję ze względu na średnicę nawiertów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko o wykonaniu iniekcji metodą ciśnieniową. Kosztorysy należy sporządzić zgodnie z załącznikami z ostatniej modyfikacji SWZ z dnia 01.07.2021 r.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Powyższe odpowiedzi nie wpływają na termin i sposób składania ofert, który pozostaje bez zmian.

**Kierownik
Wydziału Zamówień Publicznych
Jarosław Gąsiorek**