



Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
Regon 811684210, NIP 854-22-28-620

Stargard, dn. 07.04.2023 r.

WZ.272.4.2-5.2023.WJ1

***Wykonawcy, którzy pobrali SWZ
do postępowania***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Modernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie”

Zamawiający – Powiat Stargardzki, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożono n/w zapytania.

Ponadto, Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że dokonuje zmiany zapisów dokumentacji technicznej:

Pytanie 1:

1. Zadanie nr II – Instalacja centralnego ogrzewania. W załączonym przedmiarze brak jest nakładów na dostawę i montaż konsol wsporczych oraz profili montażowych pod rurociągi rozprowadzające tzw. „leżaki”. Jest to niezbędne dla prawidłowego rozprowadzenia instalacji (poziomu instalacji). Proszę podać ilość w/w konsol oraz profili, które należy wycenić oraz w której pozycji przedmiarowej należy je ująć. Nadmieniam, iż podane przez Zamawiającego katalogi norm rzeczowych dotyczące montażu rur tj. KNNR 0403/02-10 nie uwzględniają konstrukcji wsporczych pod rurociągi. Uwzględniają one tylko uchwyty montażowe pod rurociągi danych średnic nominalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że elementy te należy dodatkowo skalkulować, Dostawa i montaż konsoli wsporczych w ilości 414 szt. wg kalkulacji własnej

Zamawiający udostępnia Przedmiar robót dla II części zamówienia branży sanitarnej, obejmujący powyższe, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy.

2. Zadanie nr II – Instalacja centralnego ogrzewania. Podane przez Zamawiającego katalogi norm rzeczowych dotyczące montażu rur tj. KNNR 0403/02, KNNR 0403/03, KNNR 0403/04 nie zawierają narzutu materiałowego w postaci kształtek (tj. kolan, trójników, muf, itp.). Kształtki te są niezbędne dla wykonania całości instalacji c.o. Proszę zatem o informację, w którym miejscu należy uwzględnić w/w kształtki systemowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do ceny ofertowej należy doliczyć wg kalkulacji własnej:

- Kształtki do rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 18x1,2 obmiar: $0,8493 \cdot 1234 = 1048$ szt.
- Kształtki do rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 22x1,5 obmiar: $0,8153 \cdot 303 = 247$ szt.
- Kształtki do rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 28x1,5 obmiar: $0,7827 \cdot 489 = 383$ szt.
- Kształtki do rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 35x1,5 obmiar: $0,7514 \cdot 275 = 207$ szt.
- Kształtki do rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 42x1,5 obmiar: $0,7213 \cdot 84 = 61$ szt.
- Kształtki do rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 54x1,5 obmiar: $0,6924 \cdot 28 = 19$ szt.
- Kształtki do rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 67x1,5 obmiar: $0,6924 \cdot 51 = 35$ szt.
- Kształtki do rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 76,1x2,0 obmiar: $0,6924 \cdot 28 = 19$ szt.
- Kształtki do rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 88,9x2,0 obmiar: $0,6924 \cdot 64 = 44$ szt.
- Kształtki do rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowana 108x2,0 obmiar: $0,6924 \cdot 27 = 19$ szt.

Zamawiający udostępnia Przedmiar robót dla II części zamówienia branży sanitarnej, obejmujący powyższe, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy.

3. Zadanie nr II – Instalacja centralnego ogrzewania. Pozycje przedmiarowe od 82 do 91, przykładowo „KNR 0-34 0101/20 Analogia: Izolacja rurociągów o śr. wew. 54 mm otulinami z PE gr. 60 mm w płaszczu z folii PVC”. Nie są produkowane otuliny PE (polietylenowe) w płaszczu z PVC. Proszę o informację, czy Wykonawca ma wycenić w tych pozycjach otuliny PU (poliuretanowe) w płaszczu z PVC? Jeżeli tak, to zastosowany KNR 0-34 nie nakłada dostawy kolan PU do tych otulin.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć izolację PU w płaszczu z folii PVC.

Do ceny ofertowej należy doliczyć wg kalkulacji własnej:

- Kolano do izolacji rurociągów o śr. wew. 28 mm otulinami z PU gr. 40 mm w płaszczu z folii PVC - 58 szt.
- Kolano do izolacji rurociągów o śr. wew. 35 mm otulinami z PU gr. 40 mm w płaszczu z folii PVC – 28 szt.
- Kolano do izolacji rurociągów o śr. wew. 42 mm otulinami z PU gr. 50 mm w płaszczu z folii PVC – 4 szt.
- Kolano do izolacji rurociągów o śr. wew. 54 mm otulinami z PU gr. 60 mm w płaszczu z folii PVC – 2 szt.
- Kolano do izolacji rurociągów o śr. wew. 76 mm otulinami z PU gr. 100 mm w płaszczu z folii PVC – 2 szt.
- Kolano do izolacji rurociągów o śr. wew. 108 mm otulinami z PU gr. 120 mm w płaszczu z folii PVC – 6 szt.

Zamawiający udostępnia Przedmiar robót dla II części zamówienia branży sanitarnej, obejmujący powyższe, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy.

4. Zadanie nr II – Instalacja centralnego ogrzewania. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie otulin termoizolacyjnych rurociągów z wełny mineralnej w osłonie ze zbrojonej folii aluminiowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w osłonie ze zbrojonej folii aluminiowej.

Z poważaniem

Wicestarosta