Schemat sieci proj. oświetlenia architektonicznego



◎ istniejące słupy oświetlenia Rynku

L1-L4 projektowane słupy oświetlenia Rynku stylizowane H = 5 m z oprawami LED o mocy do 54 W

projektowane podświetlenie drzew, oprawy arch. podziemne LED o mocy 12 W

istn. linie kablowe oświetlenia Rynku do wykorzystania

proj. linie kablowe oświetlenia Rynku YAKXS 4x35 mm2

proj. linie kablowe oświetlenia opraw arch. doziemnych YKYżo 5x1,5 mm2

Projektowane linie kablowe nn układać w rurach osłonowych, zgodnie z normą N SEP-E-004.

"OLEX" FIRMA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA
Aleksander Lorych
58-560 JELENIA GÓRA ul. Strzelecka 6
tel. 75 64 26 346, biuro@olexprojekt.pl

Nazwa i adres obiektu	Zagospodarowanie dwóch skwerów w obszarze Placu Wolności w Lwówku Śląskim				
Przedmiot rysunku	Schemat zasilania projektowanego oświetlenia architektonicznego branża elektryczna				
Projektant br. elektryczna	inż. Paweł Matusz	upr. nr 1900/88 sieci i inst. elektr.	22.06.2017 *data:*	*podpis:*	Skala
					Rys. nr 2

AutoCAD LT 2016® by Autodesk, Inc.; product serial no.: 558-01633231