



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Gliwicach**

ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice  
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00  
rg.gliwice@zabrze.psgaz.pl

**RPID CERTIGOS**

**Marceli Hawełek, Mateusz Kałuża**

ul. Brzezińska 8a  
44-203 Rybnik

Wasz znak:

Gliwice, 16.05.2019

Nasz znak: 0159.463.404.2479.160061835.18

Dot.: naniesienia sieci gazowych dla potrzeb opracowania projektu p/n „Budowa ul. Parkowej w Kamieńcu”

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.04.2019 informujemy, że w zakresie opracowania naniesiono istniejącą sieć gazową średniego ciśnienia, których przebieg koliduje z planowaną inwestycją. Wyrażamy zgodę na ułożenie nowej nawierzchni nad istniejącą siecią gazową pod następującymi warunkami;

- 1.) Nową nawierzchnię nad istniejącą siecią gazową wykonać na co najmniej 20 cm obsypce piaskowej nad rurociągami gazowymi w sposób zabezpieczający go przed bezpośrednim naciskiem warstwy podbudowy nowej nawierzchni.
- 2.) Kiedy nie będzie możliwe zachowanie minimalnego przykrycia 0.8m nad siecią gazową (dot. nawierzchni rozbieralnej) gazociągi należy przebudować.
- 3.) Istniejącą armaturę wyprowadzić do poziomu nowej nawierzchni. Regulację armatury należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do prac na czynnej sieci gazowej.
- 4.) Podczas prowadzenia robót ziemnych od gazociągów należy zachować strefę kontrolowaną, min. 1.5 m. na której zabrania się poruszania sprzętem ciężkim.
- 5.) Przed rozpoczęciem prac Inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Gliwicach celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór branżowy wykonywany jest odpłatnie, na który Inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

W zakresie niniejszego opracowania nie występują gazociągi podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia – w obsłudze Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym - Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień w Zabrze.



Jednocześnie informujemy, że przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie wykazanej na załączonej mapie sieci gazowej należy zachować przepisowe odległości od gazociągów;

- **poziome** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, (Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640), załącznik nr 2, tabela nr 2.
- **pionowe** zgodnie z **PN-91/M-34501**

Z poważaniem:

KIEROWNIK  
Gazownia w Gliwicach

Marcin Kroczyk

Cennik poz. 5.3.1.1+5.3.1.2

1x87.00PLN + 1x30.00PLN + VAT