

Warszawa, dnia 13.11.2023 r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA  
TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: „Modernizacja (demontaż, dostawa i montaż) dźwigu osobowego w budynku głównym NIZP PZH – PIB przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie”.**

**Znak postępowania: O.OZP.260.138.10.2023.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia następującej treści:

**I. WNIOSEK:**

„Witam

Po wizji lokalnej oraz obmiarze szybu stwierdzam, że maksymalnym wymiarem kabiny jaki jest możliwy do uzyskania jest:

szer. 1100 mm

głęb. 1400 mm

Wysokość: 2100 mm

Wymiar zgodny z Warunkami technicznymi: wymiary kabin dla osób niepełnosprawnych.

Takiemu wymiarowi kabiny odpowiada udźwig 630 kg zgodnie z PN-EN 81-20

Proszę o odpowiedź w powyższej kwestii tj. zmiany wymiarów kabiny .”

**Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zgodnie z rozdziałem III SWZ minimalne wymiary (S x G x H) kabiny powinny wynosić: min. 1300 x 1320 x 2100 mm - w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni istniejącego szybu.

**II. WNIOSEK:**

„Dzień dobry,

Na podstawie art. 284 ustawy PZP, składamy prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji zamówienia:

1. W umowie §3 jako termin realizacji umowy wpisali Państwo 27.12.2023r. Wyznaczony czas na wykonanie zadania jest nierealny. Po podpisaniu umowy należy przeprowadzić inwentaryzację szachtu i maszynowni, następnie przekazać wytyczne do konstruktorów oraz kolejny etap do produkcji, która trwa ok. 8 tygodni. Demontaż i montaż dźwigu potrwa ok 5 tygodni razem daje nam 13 tygodni plus odbiory UDT. Razem 98 dni. W związku z tym bardzo prosimy o wydłużenie terminu realizacji. Określenie termin realizacji 27.12.2023r., stanowi naruszenie zasady uczciwej

*konkurencji określonej w art. 16 ustawy PZP poprzez nieuzasadnione ograniczenie kręgu osób mających ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. Wprowadzony zapis w oczywisty sposób utrudnia dostęp do uczestniczenia w przetargu dla Wykonawców, którzy nie wiedzieli wcześniej o planowanym postępowaniu i nie rozpoczęli odpowiedniej wcześniej procesów produkcyjnych. W umowie jest zapis o dodatkowe 3 miesiące na odbiory, ale nie zmienia faktu, że nowy dźwig do 27.12.2023 musi być zamontowany, co w realiach j.w. jest niemożliwe  
W związku powyższym prosimy o wydłużenie tego terminu.”*

**Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**I. W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pkt. 13 – Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. ppkt. 13.1 jest:**

13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 14.12.2023 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:**

13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 15.12.2023 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**II. W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pkt. 16 – Miejsce i termin składania ofert, ppkt. 16.1. i 16.2. jest:**

16.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzh> **do dnia 15.11.2023 r. do godz. 09.00.** Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzh> plik pn. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

16.2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 15.11.2023 r. o godz. 09:30.**

**Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:**

16.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzh> **do dnia 16.11.2023 r. do godz. 09.00.** Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzh> plik pn. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

16.2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 16.11.2023 r. o godz. 09:30.**

Zamawiający informuje, iż w wyniku niniejszej zmiany treści SWZ, dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jak również modyfikuje termin składania i otwarcia ofert.

**Zatwierdził:**  
**Dyrektor**  
**Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH –**  
**Państwowego Instytutu Badawczego**  
**dr n. med. Bernard WAŚKO**