

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dwukrotne czyszczenie ośmiu separatorów olejowych wraz z osadnikami, oraz dwóch osadników rozmieszczonych przy drogach wojewódzkich nr 517, 515 i 521 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie.”

według wskazanych lokalizacji:

1. DW 517 ul. Domańskiego w Sztumie km 0+100 Separator + Osadnik
2. DW 517 m. Sztum km 0+650 Separator + Osadnik
3. DW 515 m. Malbork km 1+600 Separator + Osadnik
4. DW 521 m. Kwidzyn km 1+210 Separator z Osadnikiem
5. DW 521 m. Rakowiec km 5+420 Separator z Osadnikiem
6. DW 521 m. Rakowiec km 7+220 Separator z Osadnikiem
7. DW 521 m. Prabuty km 20+520 Separator z Osadnikiem
8. DW 521 m. Prabuty km 20+480 Separator z Osadnikiem
9. DW 521 m Licze km 10+525 Osadnik
10. DW521 m. Licze km 10+525 Osadnik

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwukrotnego czyszczenia osadników oraz separatorów wraz z wywozem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych, wpisem do książki eksploatacyjnej urzędnika.

II TERMINY

1. Pierwsze czyszczenie separatorów i osadników w terminie maj 2024r./czerwiec 2024r.
2. Drugie czyszczenie separatorów i osadników w terminie wrzesień 2024r./październik 2024r.

III. ZAKRES STOSOWANIA

Dane separatora przy drodze wojewódzkiej nr 517 ul. Domańskiego w Sztumie km 0+100:

pojemność separatora 4,0m³

pojemność osadnika 12,0m³

typ separatora SEPARATOR LAMELOWY FIRMY ECOL-UNICON

Dane separatora na drodze wojewódzkiej nr 517 m. Sztum km 0+600

pojemność separatora 6,20m³

pojemność osadnika 2,80m³

typ separatora SEPARATOR ACO PASSAVANT NG 20/200

Dane separatora na drodze wojewódzkiej nr 515 m. Malbork km 1+600

pojemność separatora 7,00m³

pojemność osadnika 9,50m³

typ separatora SEPARATOR ECOL UNICON

Dane separatora na drodze wojewódzkiej nr 521 m. Kwidzyn km 1+150

pojemność separatora 2,95m³

pojemność osadnika 4,02m³

typ separatora SEPARATOR lamelowy z osadnikiem Nixor NLO 40/400/4000

Dane separatora na drodze wojewódzkiej nr 521 m. Rakowiec km 5+420

pojemność separatora 1,19m³

pojemność osadnika 3,00m³

typ separatora SEPARATOR lamelowy z osadnikiem Nixor NLO 30/300/3000

Dane separatora na drodze wojewódzkiej nr 521 m. Rakowiec km 7+220

pojemność separatora 2,95m³

pojemność osadnika 4,02m³

typ separatora SEPARATOR lamelowy z osadnikiem Nixor NLO 40/400/4000

Dane separatora na drodze wojewódzkiej nr 521 m. Prabuty km 20+520

pojemność separatora ok 4,00m³

pojemność osadnika ok 4,00m³

typ separatora SEPARATOR lamelowy z osadnikiem

Dane separatora na drodze wojewódzkiej nr 521 m. Prabuty km 20+480

pojemność separatora ok 4,00m³

pojemność osadnika ok 4,00m³

typ separatora SEPARATOR lamelowy z osadnikiem Ecol Unikon

1. Wykonawca oczyści osadniki z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie lub specjalistycznym sprzętem.
2. Oczyszczenie separatora dokonane zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia powinno być dokonane po wyłączeniu go z pracy i odpompowaniu wody z separatora.
3. Separatory winne być oczyszczane przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo-ssących, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji i oczyszczone strumieniem wody pod ciśnieniem przy równoczesnym oczyszczeniu i umyciu sekcji żaluzjowych.
4. Po oczyszczeniu filtrów i ponownym ich zamontowaniu, separator należy napełnić wodą do pojawienia się jej na odpływie urządzenia.
5. Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na miejsce ich unieszkodliwiania zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska. Nie zezwala się na magazynowanie zanieczyszczeń w pobliżu oczyszczonych urządzeń odwadniających.
6. Po wykonaniu usługi dla każdego sytemu należy sporządzić dokumenty związane z odbiorem odpadów niebezpiecznych tj.
 - protokół czyszczenia urządzeń i odbioru odpadu
 - kartę przekazania odpadu
 - dokonać stosownych adnotacji w książce eksploatacji separatorów i osadników
7. Odbiór robót dokonuje wspólnie przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy protokołem odbiorczym, ze wskazaniem ilości i jakości wykonanych robót oraz ich zgodności z OPZ i warunkami umowy.

III. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze.
2. Dostawę i pracę sprzętu do robót.
3. Oczyszczenie separatorów i osadników zgodnie z instrukcją eksploatacji tych urządzeń.
4. Zebranie i wywóz zanieczyszczeń.

IV. DANE DO FAKTURY

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z zasadą scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług VAT w Województwie Pomorskim i jego jednostkach organizacyjnych:

NABYWCA

Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786

ODBIORCA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie,
ul. Żeromskiego 14, 82-400 Sztum

UWAGA

przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie.

Sporządziła:

Magdalena Roszkowska