

Dzierzgoń, dn. 03.11.2023r.

TI.271.132.2023

I N F O R M A C J A
o skierowanym zapytaniu do SWZ
i odpowiedź Zamawiającego na przedmiotowe zapytanie

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**
Numer sprawy: **TI.271.132.2023**
Nazwa zadania: **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Poliksy, gmina Dzierzgoń**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w dniu 03.11.2023r., t.j. w terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP - wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w/w ustawy, Zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z odpowiedzią na to zapytanie:

Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę warstwy nawierzchni SMA o gr 6cm, na warstwę wiążącą z mieszanki AC 11W gr. 3cm, oraz warstwę ścieralną z mieszanki AC 11 S. Akceptacja zmiany pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warstwy nawierzchni SMA 16 JENA o grubości 6 cm, na warstwę wiążącą z mieszanki AC 11 W o grubości 3,5 cm oraz warstwę ścieralną z mieszanki AC 11 S o grubości 3,5 cm.

3. Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający stwierdza, że powyższe wyjaśnienie do treści SWZ, nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców i w związku z tym **pozostawia bez zmian** pierwotnie ustalony **termin składania ofert** tj. do dnia **07 listopada 2023r.**, do godz. **10.00**.

Jolanta Szewczun

Burmistrz Dzierzgonia

Kierownik Zamawiającego