

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40- 007 Katowice
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 19.10.2022 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
nr sprawy: DZP.381.109.2022.DWK

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ NR I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji) o wartości zamówienia poniżej 215 000,00 euro pn.: „Dostawa artykułów elektroinstalacyjnych”, nr sprawy DZP.381.109.2022.DWK

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza wymiar koryta kablowego 3 komorowego w wymiarach 60x20.
Wymiar 50x20 jest niedostępny na rynku. Proszę o doprecyzowanie w pozycji wyłącznika schodowego.
Biały metalik potyskujący nie istnieje.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozmiar koryta kablowego w wymiarach 60x20 mm.
Zamawiający nie wymaga wyłącznika schodowego z powierzchnią potysk. W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ poprzez wykreślenie

zapisu: „powierzchnia połysk” w pozycji 6 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik 2 do SWZ) dotyczącej wyłącznika schodowego uniwersalnego.

POWYŻSZE ZMIANY i WYJAŚNIENIA SWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej:

Przewodniczący komisji przetargowej: