

Bydgoszcz, dnia 30.11.2021

WOA –IV.271.10.22.2021

Zapytanie ofertowe

Miasto Bydgoszcz zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie : wykonania przeglądów okresowych agregatów prądotwórczych (80kVA i 180kVA) Urzędu Miasta Bydgoszczy, pracujących przy ul Grudziądzkiej 9-15, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

1. Zamawiający *dopuszcza / nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert : 100 % cena brutto

2. Termin wykonania zamówienia:

do 10.12.2021r.

3. Opis sposobu oceny ofert :

Za pomocą platformy zakupowej OpenNexus – 100% najniższa cena

4. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

p. Violetta Pawliczak tel. 52 58 58 637 email violetta.pawliczak@um.bydgoszcz.pl

5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia ofert dodatkowych w przypadku, gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej liczbie punktów uzyskanych przez ofertę.

7. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć za pomocą platformy zakupowej OpenNexus do dnia 06.12.2021r. o 9⁰⁰.....

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy

z up. DYREKTORA WYDZIAŁU

Piotr Zaremba
Kierownik Referatu
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

INSPEKTOR
Violetta Pawliczak

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: wykonanie przeglądów okresowych agregatów prądotwórczych (80kVA i 180kVA) Urzędu Miasta Bydgoszczy, pracujących przy ul Grudziądzkiej 9-15.

Do zadań Wykonawcy będzie należało:

I. wykonanie przeglądu okresowego (rocznego) agregatów:

1. GP 80 A/I (80kVA)
2. VISA P180SS (180kVA).

II. Podczas przeglądu do zadań Wykonawcy będzie należało:

1. wymiana:
 - a. filtrów,
 - b. oleju silnikowego,
 - c. cieczy chłodzącej (w miarę potrzeby),
 - d. sprawdzenie (wymiana zużytych) amortyzatorów,
 - e. akumulatorów,
 - f. pasków klinowych.
2. zweryfikowanie połączeń mechanicznych i elektrycznych.
3. wykonanie pomiarów izolacji uzwojeń prądnicy.
4. zweryfikowanie poprawności działania układów sterowania i automatyki.
5. Przeprowadzenie próbnej pracy zespołu pod obciążeniem roboczym obiektu. Zamawiający nie przewiduje testów obciążeniowych przy użyciu opornicy.

Przegląd zakończony zostanie stosownym protokołem, podpisanym przez obie strony.

III. Termin realizacji usługi do 10.12.2021r.

IV. warunki płatności

- 1) do 14 dni po wykonaniu zamówienia i dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem poprzeglądowym,
- 2) wynagrodzenie winno obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem prac, a w szczególności koszty dojazdów, robocizny, narzędzi, materiałów niezbędnych do realizacji umowy,
- 3) wszelkie dodatkowe prace nie objęte w w/w czynnościach obsługowych będą rozliczane odrębnie,
- 4) koszty zakupu materiałów, o których mowa w pkt. 3 będą rozliczane na podstawie faktur potwierdzających zakup tych materiałów a Wykonawca zobowiązuje się do nienaliczania dodatkowej prowizji z tego tytułu.

Kryterium oceny ofert:

- a) kryterium „cena” - najniższa

....., dnia2021r.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

na usługę : wykonanie przeglądów okresowych agregatów prądotwórczych (80kVA i 180kVA) Urzędu Miasta Bydgoszczy, pracujących przy ul Grudziądzkiej 9-15.

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe WOA.IV.271. 10.22.2021 z dnia 30.11.2021r.,

1. oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym :
za cenę ryczałtową brutto :zł., słownie:(.....
.....zł.)
2. w terminie: do 10.12.2021r, oraz oświadczamy, że:
 - prowadzimy działalność gospodarczą oraz posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług w przedmiocie określonym w zapytaniu,
 - w przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się podpisać zlecenie w przedmiocie opisanym w zapytaniu ofertowym w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (Miasto Bydgoszcz).
3. do oferty zostały załączone następujące dokumenty:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.
4. osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym –..... i osiągalna pod nr tel..... ; mail

.....
(czytelny podpis osoby uprawnionej)

* niepotrzebne skreślić