

Elbląg, dnia 16.....10.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.15.2024 w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Piona”

Ogłoszenie o zamówieniu: 2024/BZP 00526892 dnia 02.10.2024r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia /dalej zwanej SWZ/, który wpłynął do Zamawiającego dnia 15.10.2024, a więc po terminie określonym w art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1320) /zwanej dalej Pzp/, Wójt Gminy Elbląg działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp przekazuje treść wniosku i udziela wyjaśnień treści SWZ w sposób następujący:

Pytanie 1

„Czy przez wyjaśnienie Zamawiającego nr 2 należy rozumieć, że zarówno zakres robót związanych z budową sieci wodociągowej, jak i zakres robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej (oba) mogą zostać wykonane metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego?”

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza możliwość realizacji zarówno sieci wodociągowej jak i sieci kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego.

Niniejsze wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz do zmiany SWZ.

Z up. WÓJTA

Roman Pawłowski
ZASTĘPCA WÓJTA