

STAROSTA GOSTYŃSKI
ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń

ODPIS

Gostyń, 2019-01-23

GN.EPSUT.6630.26.2019

PROTOKÓŁ NR 26/2019**NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU**

Naradę przeprowadzono: 2019-01-23 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Data wpływu do zespołu: 2019-01-16

Na wniosek: Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzorowanie Instalacji Sanitarnych inż. Krzysztof Piasecki
63-800 GOSTYŃ, ul. Czeresniowa 1

Przewodniczący: **Andrzej Pospieszynski**, Stanowisko służbowe przewodniczącego: **Geodeta Powiatowy**

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniają lokalizację obiektu:

Sieć wodociągowa Sieć kanalizacji sanitarnej Gostyń ul. Fredry, Reja i Reymonta

Położonego: Gostyń ul. Fredry, Reja i Reymonta

Sposób prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkań zainteresowanych podmiotów / za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Naradę koordynacyjną przeprowadzono w składzie:

Lp.	Nazwa Branży	Stanowisko Uczestników Narady
1.	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8 Gazownia w Gostyniu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt techniczny sieci gazowej należy uzgodnić branżowo w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień. 2. Projekt techniczny przebiegu sieci o przepływie $10 \text{ m}^3/\text{h}$ należy uzgodnić branżowo w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Gostyniu. 3. Projekt techniczny przebiegu sieci o przepływie powyżej $10 \text{ m}^3/\text{h}$ należy uzgodnić branżowo w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień. 4. Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie pomiarów przekopów próbnych w miejscach założenia sieci. W tym celu należy zachować odległości zgodne z przepisami, a w szczególności z rozporządzeniem z dnia 14.04.2013 r. w sprawie sposobu oznaczania i oznaczania linii energetycznych, a także wytycznymi i instrukcjami z zakresu kontroli i nadzoru przy pracach budowlanych i remontowych, które mogą spowodować uszkodzenie linii energetycznych. Wytyczne i instrukcje należy posiadać i stosować ręcznie. 5. Fundamenty studni kablowych należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej. 6. Studnie kablowe należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej. 7. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem prac Wykonawca musi zgłosić się do Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyń w celu weryfikacji aktualności danych o sieci gazowej. 8. Studnie kablowe należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i s/c. 9. Zakres drogowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień. 10. Projektowane przyłącze ciepłej/słabej ciepłej należy zlokalizować pod istniejącą siecią gazową. 11. Odcięcie nieczynnej sieci gazowej/przyłącza należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do prac Gazoniebezpiecznych.
2.	Enea Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno, Kościan ul. Północna 3	<p>Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Leszno – przedstawiciel nieobecny. Koordynator Projektowanych Sieci - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących urządzeń elektroenergetycznych Enea Operator, Sp. z o.o. prace należy wykonywać przy użyciu narzędzi ręcznych i zachować wymagane przepisami odległości, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Rozpoczęcie robót należy zgłosić do Posterunku Energetycznego w Gostyniu</p>

KIEROWNIK
Gazownia w Gostyniu
Adam Gorynia

