

		
Instytucja Kultury, ul. Plebiscytowa 49a, 40-041 Katowice		
NIP 9542816760	REGON 386409224	RIK P/24/20

ZP/1U/2021

Katowice, dnia 10.05.2021 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie kompletnej wystawy stałej dla Panteonu Górnośląskiego w Katowicach” – ZP/1U/2021.

Działając na podstawie przepisu art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy wykonanie oświetlenia ekspozycyjnego wraz z systemem sterowania jest przedmiotem obecnego postępowania/przetargu?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż oświetlenie awaryjne, ppoż., listwy LED dochodzące do kamienia węglowego – PB3.0 oświetlenie ogólne zaprojektowane zostało w systemie sterującym DALI i jest realizowane podczas robót budowlano instalacyjnych. Po wykonaniu stropów podwieszonych nastąpi montaż oświetlenia. Zamawiający udostępnia dodatkowo w celach poglądowych dokumentację projektu wykonawczego dla wykonywanych robót budowlanych w częściach: instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe, instalacje sanitarne.

Natomiast Wykonawca Scenografii (WS) wykonuje oświetlenie główne w przestrzeniach pustki -PP1, PP2, PP3 , oświetlenie dotyczące elementów wystawy, gablot, ekranów podświetlanych itd. Wszystkie podłączenia będą doprowadzone do gniazdek, lub pozostawiony zostanie wpust do zasilania multimediiów. Projekt oświetlenia dostępny jest w załączonym projekcie elektrycznym rysunek E-01.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa postępowania

Ryszard Kopiec
Dyrektor Panteonu Górnośląskiego w Katowicach